

#49376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 8857  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261563  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	0,455	0,087	50,08	48,02	49,12	47,3	1,82	24	0	0	62,5	55	7,52	0,38	0,33	-
25.10.2023	0,454	0,045	49,3	48,25	48,35	47,53	0,82	24	0	0	62,4	53,8	8,59	0,37	0,31	-
26.10.2023	0,466	0,075	49,61	47,89	48,68	47,17	1,51	24	0	0	62,4	54,2	8,21	0,39	0,32	-
27.10.2023	0,441	0,065	52,24	50,73	51,29	50,01	1,28	24	0	0	62,5	55,1	7,41	0,4	0,33	-
28.10.2023	0,477	0,099	55,57	53,25	54,6	52,53	2,07	24	0	0	62,5	55,5	6,96	0,39	0,32	-
29.10.2023	0,486	0,104	55,82	53,35	54,85	52,63	2,22	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,41	0,34	-
30.10.2023	0,494	0,108	55,92	53,36	54,96	52,64	2,32	24	0	0	62,5	55,5	7,04	0,41	0,34	-
31.10.2023	0,468	0,093	55,56	53,4	54,59	52,68	1,91	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,4	0,33	-
01.11.2023	0,487	0,111	55,62	53,07	54,66	52,35	2,31	24	0	0	62,5	55,5	6,96	0,4	0,33	-
02.11.2023	0,492	0,116	55,08	52,41	54,12	51,69	2,43	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,4	0,34	-
03.11.2023	0,462	0,085	54,28	52,21	53,32	51,49	1,83	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,4	0,34	-
04.11.2023	0,433	0,072	53,88	52,26	52,92	51,54	1,38	24	0	0	62,5	55,5	7,03	0,4	0,34	-
05.11.2023	0,47	0,096	54,36	52,13	53,4	51,41	1,99	24	0	0	62,5	55,4	7,04	0,4	0,33	-
06.11.2023	0,461	0,086	54,24	52,17	53,28	51,45	1,83	24	0	0	62,5	55,4	7,06	0,4	0,33	-
07.11.2023	0,472	0,093	54,36	52,08	53,4	51,36	2,04	24	0	0	62,4	55,4	7,03	0,4	0,34	-
08.11.2023	0,508	0,129	54,89	51,91	53,93	51,19	2,74	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,39	0,32	-
09.11.2023	0,472	0,081	53,83	51,97	52,87	51,25	1,62	24	0	0	62,5	55	7,52	0,38	0,32	-
10.11.2023	0,486	0,11	54,18	51,58	53,22	50,86	2,36	24	0	0	62,5	55,4	7,07	0,38	0,32	-
11.11.2023	0,452	0,083	53,53	51,55	52,57	50,83	1,74	24	0	0	62,5	55,4	7,05	0,38	0,32	-
12.11.2023	0,464	0,099	53,72	51,46	52,76	50,74	2,02	24	0	0	62,5	55,4	7,06	0,4	0,33	-
13.11.2023	0,483	0,112	54,01	51,42	53,05	50,7	2,35	24	0	0	62,5	55,4	7,07	0,4	0,34	-
14.11.2023	0,494	0,124	54,21	51,38	53,25	50,66	2,59	24	0	0	62,4	55,4	7,1	0,4	0,34	-
15.11.2023	0,51	0,131	54,34	51,37	53,38	50,65	2,73	24	0	0	62,5	55,3	7,21	0,4	0,34	-
16.11.2023	0,466	0,095	53,63	51,48	52,67	50,76	1,91	24	0	0	62,5	55,3	7,17	0,4	0,34	-
17.11.2023	0,482	0,1	53,67	51,47	52,71	50,75	1,96	24	0	0	62,4	55	7,47	0,4	0,33	-
18.11.2023	0,461	0,089	53,5	51,38	52,54	50,66	1,88	24	0	0	62,4	55,3	7,18	0,39	0,33	-
19.11.2023	0,506	0,124	54,02	51,14	53,06	50,42	2,64	24	0	0	62,5	55,2	7,23	0,4	0,34	-
20.11.2023	0,455	0,085	53,1	51,16	52,14	50,44	1,7	24	0	0	62,4	55,2	7,25	0,4	0,33	-
21.11.2023	0,504	0,121	53,79	50,95	52,83	50,23	2,6	24	0	0	62,4	55,2	7,29	0,4	0,34	-
22.11.2023	0,509	0,127	53,61	50,69	52,65	49,97	2,68	24	0	0	62,4	55,2	7,28	0,4	0,34	-
23.11.2023	0,514	0,132	53,64	50,6	52,68	49,88	2,8	24	0	0	62,4	55	7,34	0,4	0,34	-
Итого:	14,784	0	1667,59	1596,09	1637,85	1573,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,784															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	184,289	22204,09	21307,95	21802,91	20996,11
23.11.2023	199,073	23871,68	22904,04	23440,76	22569,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2023 7:15:18