

#6664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8857
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261563
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 0,428 | 0,078 | 53,82 | 52,02 | 52,89 | 51,34 | 1,55 | 22 | 2 | 1 | 62,6 | 55,8 | 6,7 | 0,42 | 0,31 | - |
| 25.11.2021 | 0,444 | 0,07 | 57,44 | 55,89 | 56,44 | 55,09 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 55,8 | 6,73 | 0,42 | 0,31 | - |
| 26.11.2021 | 0,465 | 0,086 | 60,08 | 58,33 | 59,01 | 57,37 | 1,64 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56 | 6,56 | 0,42 | 0,31 | - |
| 27.11.2021 | 0,457 | 0,07 | 59,85 | 58,36 | 58,81 | 57,42 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,9 | 6,6 | 0,41 | 0,3 | - |
| 28.11.2021 | 0,469 | 0,083 | 59,93 | 58,14 | 58,88 | 57,19 | 1,69 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 56 | 6,6 | 0,42 | 0,31 | - |
| 29.11.2021 | 0,5 | 0,109 | 60,32 | 57,91 | 59,27 | 57,01 | 2,26 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,64 | 0,41 | 0,31 | - |
| 30.11.2021 | 0,483 | 0,089 | 59,91 | 57,95 | 58,84 | 57,05 | 1,79 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,74 | 0,42 | 0,31 | - |
| 01.12.2021 | 0,477 | 0,082 | 59,74 | 57,92 | 58,69 | 57,06 | 1,63 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,8 | 0,42 | 0,31 | - |
| 02.12.2021 | 0,497 | 0,095 | 59,94 | 57,74 | 58,88 | 56,91 | 1,97 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,6 | 6,81 | 0,42 | 0,32 | - |
| 03.12.2021 | 0,465 | 0,071 | 59,48 | 57,88 | 58,46 | 57,02 | 1,44 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,82 | 0,4 | 0,3 | - |
| 04.12.2021 | 0,473 | 0,082 | 59,55 | 57,68 | 58,53 | 56,88 | 1,65 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,8 | 0,41 | 0,3 | - |
| 05.12.2021 | 0,494 | 0,094 | 59,64 | 57,36 | 58,6 | 56,61 | 1,99 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,6 | 6,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| 06.12.2021 | 0,485 | 0,087 | 59,34 | 57,31 | 58,32 | 56,58 | 1,74 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,9 | 0,42 | 0,31 | - |
| 07.12.2021 | 0,485 | 0,079 | 59,41 | 57,49 | 58,38 | 56,77 | 1,61 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,4 | 7,02 | 0,4 | 0,3 | - |
| 08.12.2021 | 0,506 | 0,095 | 59,69 | 57,4 | 58,62 | 56,68 | 1,94 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,3 | 7,11 | 0,41 | 0,31 | - |
| 09.12.2021 | 0,513 | 0,096 | 59,66 | 57,36 | 58,63 | 56,64 | 1,99 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,2 | 7,18 | 0,41 | 0,31 | - |
| 10.12.2021 | 0,499 | 0,086 | 59,29 | 57,15 | 58,25 | 56,43 | 1,82 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,4 | 7,1 | 0,41 | 0,31 | - |
| 11.12.2021 | 0,502 | 0,098 | 59,44 | 57,15 | 58,39 | 56,43 | 1,96 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,5 | 7,02 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.12.2021 | 0,526 | 0,125 | 59,85 | 56,92 | 58,77 | 56,2 | 2,57 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,94 | 0,41 | 0,3 | - |
| 13.12.2021 | 0,511 | 0,111 | 59,65 | 57,06 | 58,6 | 56,34 | 2,26 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,91 | 0,41 | 0,31 | - |
| 14.12.2021 | 0,457 | 0,071 | 58,89 | 57,26 | 57,89 | 56,5 | 1,39 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,78 | 0,41 | 0,31 | - |
| 15.12.2021 | 0,492 | 0,104 | 59,24 | 56,84 | 58,19 | 56,11 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,8 | 6,79 | 0,41 | 0,31 | - |
| 16.12.2021 | 0,482 | 0,092 | 58,96 | 56,78 | 57,95 | 56,06 | 1,89 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,79 | 0,41 | 0,3 | - |
| 17.12.2021 | 0,487 | 0,095 | 58,92 | 56,68 | 57,92 | 55,96 | 1,96 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,8 | 0,41 | 0,3 | - |
| 18.12.2021 | 0,456 | 0,074 | 58,52 | 56,87 | 57,53 | 56,15 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,7 | 6,83 | 0,4 | 0,3 | - |
| 19.12.2021 | 0,516 | 0,116 | 59,2 | 56,52 | 58,18 | 55,8 | 2,38 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,5 | 6,98 | 0,41 | 0,31 | - |
| 20.12.2021 | 0,489 | 0,096 | 58,79 | 56,54 | 57,79 | 55,82 | 1,97 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,89 | 0,41 | 0,31 | - |
| 21.12.2021 | 0,461 | 0,071 | 58,26 | 56,6 | 57,29 | 55,88 | 1,41 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,6 | 6,92 | 0,41 | 0,3 | - |
| 22.12.2021 | 0,518 | 0,122 | 57,39 | 54,54 | 56,41 | 53,82 | 2,59 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,4 | 7,04 | 0,41 | 0,3 | - |
| 23.12.2021 | 0,501 | 0,108 | 56,85 | 54,34 | 55,89 | 53,62 | 2,27 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 55,4 | 7,07 | 0,41 | 0,3 | - |
| Итого: | 14,538 | 0 | 1771,05 | 1707,99 | 1740,3 | 1684,74 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,538 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2021 | 297,545 | 31646,31 | 29775,68 | 31084,99 | 29366,09 |
| 23.12.2021 | 312,083 | 33417,36 | 31483,67 | 32825,29 | 31050,83 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:31:11