

#6675#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Тихорецкая 43, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 8857  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261563  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,565	0,153	59,45	55,8	58,44	55,08	3,36	24	0	0	62,5	55,5	7	0,41	0,3	5,2
24.12.2020	0,559	0,15	59,3	55,82	58,29	55,1	3,19	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,4	0,29	2,5
25.12.2020	0,587	0,177	59,7	55,56	58,66	54,84	3,82	24	0	0	62,5	55,6	6,96	0,41	0,29	2,6
26.12.2020	0,566	0,16	59,39	55,68	58,36	54,96	3,4	24	0	0	62,5	55,6	6,99	0,4	0,28	1,5
27.12.2020	0,568	0,156	59,18	55,55	58,16	54,83	3,33	24	0	0	62,6	55,4	7,14	0,41	0,29	-0,5
28.12.2020	0,59	0,175	59,61	55,56	58,57	54,84	3,73	24	0	0	62,5	55,4	7,11	0,4	0,28	2,2
29.12.2020	0,583	0,174	59,57	55,47	58,55	54,75	3,8	24	0	0	62,1	55,2	6,96	0,39	0,28	4,7
30.12.2020	0,545	0,134	58,79	55,62	57,78	54,9	2,88	24	0	0	62,5	55,4	7,09	0,38	0,27	1,6
31.12.2020	0,61	0,199	59,51	54,93	58,45	54,21	4,24	24	0	0	62,6	55,5	7,05	0,41	0,3	0,4
01.01.2021	0,53	0,124	59,67	56,69	58,62	55,97	2,65	24	0	0	62,5	55,6	6,94	0,4	0,28	-2,4
02.01.2021	0,546	0,136	59,95	56,72	58,92	56	2,92	24	0	0	62,6	55,6	6,97	0,41	0,29	-0,2
03.01.2021	0,553	0,137	60,28	56,97	59,23	56,25	2,98	24	0	0	62,6	55,6	6,98	0,4	0,29	-0,9
04.01.2021	0,543	0,134	60,31	57,09	59,23	56,37	2,86	24	0	0	62,5	55,6	6,94	0,4	0,29	-0,5
05.01.2021	0,568	0,156	60,61	56,88	59,51	56,16	3,35	24	0	0	62,5	55,6	6,91	0,4	0,28	0,4
06.01.2021	0,546	0,14	60,13	56,81	59,06	56,09	2,97	24	0	0	62,5	55,6	6,92	0,4	0,29	0,2
07.01.2021	0,577	0,168	60,76	56,76	59,66	56,04	3,62	24	0	0	62,6	55,8	6,82	0,4	0,29	0,2
08.01.2021	0,566	0,16	60,6	56,78	59,5	56,05	3,45	24	0	0	62,6	55,8	6,82	0,41	0,29	0,2
09.01.2021	0,534	0,128	59,99	56,89	58,91	56,17	2,74	24	0	0	62,6	55,7	6,86	0,39	0,27	-1
10.01.2021	0,626	0,213	61,16	56,29	60,08	55,57	4,51	24	0	0	62,6	55,7	6,88	0,4	0,29	-0,6
11.01.2021	0,52	0,115	59,64	56,88	58,6	56,16	2,44	24	0	0	62,6	55,7	6,9	0,41	0,29	0,3
12.01.2021	0,566	0,163	60,68	57,01	59,58	56,17	3,41	24	0	0	62,6	55,8	6,79	0,42	0,3	0,1
13.01.2021	0,563	0,153	62,02	58,57	60,87	57,62	3,25	24	0	0	62,6	55,8	6,71	0,41	0,29	0,2
14.01.2021	0,562	0,151	61,55	58,07	60,44	57,19	3,25	24	0	0	62,6	55,8	6,77	0,41	0,29	-2,7
15.01.2021	0,549	0,141	61,23	57,95	60,1	57,08	3,02	24	0	0	62,5	55,7	6,84	0,41	0,29	-6
16.01.2021	0,603	0,176	61,74	57,65	60,62	56,85	3,77	24	0	0	62,5	55,5	7,01	0,4	0,29	-8,2
17.01.2021	0,577	0,147	60,81	57,3	59,72	56,58	3,14	24	0	0	62,4	55,2	7,16	0,4	0,28	-15,6
18.01.2021	0,627	0,193	61,56	56,98	60,45	56,26	4,19	24	0	0	62,5	55,3	7,18	0,41	0,29	-7,6
19.01.2021	0,608	0,172	61,15	56,97	60,04	56,25	3,79	24	0	0	62,5	55,3	7,2	0,41	0,29	-9,6
20.01.2021	0,581	0,159	60,39	56,63	59,33	55,91	3,42	24	0	0	62,5	55,4	7,11	0,41	0,29	-0,7
21.01.2021	0,514	0,11	59,05	56,44	58,03	55,72	2,31	24	0	0	62,4	55,4	6,99	0,4	0,29	4
22.01.2021	0,578	0,168	60,23	56,32	59,19	55,6	3,59	24	0	0	62,6	55,7	6,9	0,4	0,29	4,3
23.01.2021	0,517	0,123	59,25	56,36	58,23	55,64	2,59	24	0	0	62,5	55,7	6,82	0,4	0,28	-
Итого:	18,127	0	1927,26	1811	1893,18	1787,21	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,127															

Общее время работы системы, ч 768  
 Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	128,318	12877,51	12021,16	12642,98	11850,56
23.01.2021	146,445	14804,77	13832,16	14536,16	13637,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2021 19:01:39