

#112365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Тихорецкая 43, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8857
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261563
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,498	0,121	58,19	55,36	57,23	54,64	2,59	24	0	0	61,8	55,2	6,6	0,1	0,11	1,8
25.12.2024	0,51	0,125	58,4	55,46	57,42	54,74	2,68	24	0	0	62,2	55,5	6,71	0,1	0,1	2,1
26.12.2024	0,503	0,113	58,21	55,51	57,21	54,79	2,42	24	0	0	62,5	55,6	6,84	0,1	0,1	3,8
27.12.2024	0,482	0,095	57,84	55,6	56,87	54,88	1,99	24	0	0	62,5	55,6	6,83	0,1	0,1	5,3
28.12.2024	0,52	0,128	58,43	55,36	57,42	54,64	2,78	24	0	0	62,5	55,7	6,83	0,1	0,1	4,3
29.12.2024	0,548	0,156	58,86	55,23	57,85	54,51	3,34	24	0	0	62,3	55,5	6,82	0,1	0,1	3,9
30.12.2024	0,501	0,11	57,9	55,28	56,93	54,56	2,37	24	0	0	62,4	55,5	6,92	0,1	0,11	4,8
31.12.2024	0,583	0,185	58,97	54,62	57,98	53,9	4,08	24	0	0	61,7	54,8	6,85	0,11	0,1	5,5
01.01.2025	0,489	0,096	57,52	55,2	56,56	54,48	2,08	24	0	0	62,4	55,4	6,96	0,1	0,11	4,2
02.01.2025	0,507	0,122	58,01	55,04	57,05	54,32	2,73	24	0	0	61,2	54,4	6,73	0,1	0,11	4
03.01.2025	0,457	0,082	57,23	55,1	56,27	54,38	1,89	24	0	0	60,3	53,7	6,6	0,1	0,11	-0,5
04.01.2025	0,519	0,125	58,09	55,01	57,13	54,29	2,84	24	0	0	60,9	54,1	6,84	0,1	0,11	-0,9
05.01.2025	0,509	0,115	57,91	55,09	56,95	54,37	2,58	24	0	0	61,3	54,4	6,89	0,1	0,11	-1,8
06.01.2025	0,503	0,118	57,89	54,95	56,93	54,23	2,7	24	0	0	60,5	53,7	6,75	0,11	0,11	-1,4
07.01.2025	0,532	0,131	58,12	54,93	57,12	54,21	2,91	24	0	0	62,2	55,3	6,96	0,1	0,11	4,9
08.01.2025	0,453	0,105	57,45	54,81	56,54	54,12	2,42	24	0	1	58,8	52,6	6,14	0,1	0,11	2,3
09.01.2025	0,434	0,119	57,55	54,6	56,73	53,97	2,76	24	0	0	54,8	49,1	5,73	0,11	0,11	0,7
10.01.2025	0,52	0,113	57,7	54,91	56,66	54,12	2,54	24	0	0	62,8	55,7	7,1	0,1	0,11	-
11.01.2025	0,51	0,127	57,75	54,61	56,76	53,87	2,89	24	0	0	60,6	53,8	6,7	0,1	0,11	-
12.01.2025	0,506	0,134	57,98	54,54	57	53,79	3,21	24	0	0	59,5	53,1	6,42	0,1	0,12	-
13.01.2025	0,486	0,11	58,06	55,16	57,12	54,46	2,66	24	0	1	58,7	52,2	6,52	0,11	0,11	-
14.01.2025	0,576	0,144	58,04	54,64	56,93	53,79	3,14	24	0	0	64,1	56,5	7,54	0,11	0,11	-
15.01.2025	0,538	0,112	58,11	55,4	57,02	54,58	2,44	24	0	0	64,6	57,2	7,38	0,1	0,11	-
16.01.2025	0,516	0,117	57,96	55,2	56,97	54,48	2,49	24	0	0	62,4	55,4	7,04	0,1	0,11	-
17.01.2025	0,548	0,143	58,35	54,97	57,33	54,25	3,08	24	0	0	62,4	55,3	7,08	0,1	0,11	-
18.01.2025	0,506	0,111	57,68	55,01	56,71	54,29	2,42	24	0	0	62,4	55,4	6,98	0,1	0,11	-
19.01.2025	0,529	0,151	55,93	52,4	54,98	51,71	3,27	23	1	1	62,1	55,1	6,92	0,1	0,11	-
20.01.2025	0,517	0,121	57,85	54,99	56,88	54,27	2,61	24	0	0	62,3	55,4	6,97	0,11	0,11	-
21.01.2025	0,514	0,126	57,92	54,99	56,91	54,27	2,64	24	0	0	62,3	55,4	6,9	0,11	0,11	-
22.01.2025	0,49	0,108	57,45	54,92	56,47	54,2	2,27	24	0	0	62,2	55,3	6,85	0,11	0,11	-
23.01.2025	0,533	0,143	58,09	54,76	57,11	54,04	3,07	24	0	0	62,3	55,4	6,88	0,11	0,11	-
Итого:	15,837	0	1795,44	1703,65	1765,04	1681,15	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,837															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	139,887	16028,43	15259,2	15694,42	14998,12
23.01.2025	155,724	17823,87	16962,85	17459,46	16679,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 16:35:47