

#132156#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Клиническая 21, Калининград
4056

Заводской номер счётчика 00220065	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2145,841	2141,677	4.164
Количество тепловой энергии, система 2	38,592	35,182	3.41

Подпись исполнителя



#131793#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4056
Порядковый номер 6020
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220065
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,489	78,95	78,41	0	77,14	77,44	-0,3	24	0	0	71,1	51,8	19,29	0,7	0,7
22.05.2025	-	1,791	89,11	88,27	0	87,1	87,23	-0,13	24	0	0	71,3	50,7	20,59	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,884	44,13	43,38	0	43,14	42,86	0,28	24	0	0	71,3	50,8	20,5	0,7	0,7
24.05.2025	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	57,9	53	4,91	0,7	0,7
25.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	59	53	6,07	0,7	0,7
26.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,2	51,8	6,4	0,7	0,7
27.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,6	52,2	6,47	0,7	0,7
28.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,7	52,3	6,35	0,7	0,7
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,9	52,5	6,38	0,7	0,7
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,4	52,1	6,39	0,7	0,7
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,6	52,4	6,16	0,7	0,7
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,2	51,8	6,38	0,7	0,7
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,5	52,1	6,38	0,7	0,7
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,3	51,9	6,38	0,7	0,7
04.06.2025	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	58,4	52,1	6,31	0,7	0,7
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,4	51,8	6,57	0,7	0,7
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,2	51,4	6,87	0,7	0,7
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,4	51,9	6,48	0,7	0,7
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,6	52,3	6,33	0,7	0,7
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58	51,4	6,56	0,7	0,7
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58	51,4	6,57	0,7	0,7
11.06.2025	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	57,3	51,4	5,93	0,7	0,7
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,6	52,3	6,29	0,7	0,7
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,3	51,9	6,35	0,7	0,7
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	57,7	51,1	6,62	0,7	0,7
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	57,8	51,1	6,63	0,7	0,7
16.06.2025	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	57,9	52	5,95	0,7	0,7
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,4	51,8	6,54	0,7	0,7
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,7	52,5	6,19	0,7	0,7
19.06.2025	-	0	0,01	0	0	0,01	0	0,01	24	0	0	57,4	51,4	5,98	0,7	0,7
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	58,9	52,8	6,11	0,7	0,7
Итого:	-	4,164	212,24	210,06	0	207,43	207,53	-0,1	744	0	-	59,55	51,9	7,64	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.05.2025	2141,677	128447,6	91005,13	0	125292,01	89594,37
20.06.2025	2145,841	128659,84	91215,19	0	125499,44	89801,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#132155#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4056
Порядковый номер 6021
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220065
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	66,8	30,5	36,34	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,014	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	67,3	30,2	37,12	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,068	19,58	21,41	0	19,16	20,98	-1,82	24	0	0	69,3	66,1	3,25	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,108	40,18	43,42	0	39,25	42,5	-3,25	24	0	0	70	67,2	2,83	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,114	41,96	45,28	0	41	44,36	-3,36	24	0	0	70,4	67,6	2,83	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,128	31,31	33,78	0	30,62	33,13	-2,51	24	0	0	69,5	65,3	4,18	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,127	37,46	40,4	0	36,63	39,56	-2,93	24	0	0	70	66,4	3,54	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,131	36,11	38,95	0	35,33	38,18	-2,85	24	0	0	69,8	66,1	3,72	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,136	38,42	41,43	0	37,58	40,58	-3	24	0	0	70,2	66,6	3,63	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,138	33	35,6	0	32,28	34,88	-2,6	24	0	0	69,9	65,7	4,15	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,118	35,01	37,76	0	34,24	36,99	-2,75	24	0	0	69,8	66,4	3,48	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,112	32,06	34,6	0	31,4	33,96	-2,56	24	0	0	69,7	66	3,69	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,114	35,8	38,62	0	35,02	37,86	-2,84	24	0	0	69,8	66,4	3,38	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,128	32,91	35,51	0	32,19	34,81	-2,62	24	0	0	69,7	65,6	4,05	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,119	32,2	34,74	0	31,44	33,98	-2,54	24	0	0	69,6	65,7	3,87	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,12	32,78	35,37	0	32,02	34,62	-2,6	24	0	0	69,6	65,7	3,84	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,125	31,59	34,09	0	30,89	33,47	-2,58	24	0	0	69,3	65,1	4,2	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,11	31,77	34,29	0	31,09	33,65	-2,56	24	0	0	69,5	65,9	3,6	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,106	36,08	38,93	0	35,27	38,16	-2,89	24	0	0	69,8	66,7	3,13	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,118	28,75	31,03	0	28,12	30,45	-2,33	24	0	0	69,1	64,8	4,34	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,123	31,63	34,12	0	30,96	33,48	-2,52	24	0	0	69,2	65,2	4,05	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,125	29,33	31,65	0	28,7	31,1	-2,4	24	0	0	69,3	64,9	4,4	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,114	35,91	38,75	0	35,06	37,97	-2,91	24	0	0	70,1	66,8	3,28	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,112	30,59	33,01	0	29,92	32,39	-2,47	24	0	0	69,6	65,8	3,82	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,108	31,96	34,52	0	31,26	33,81	-2,55	24	0	0	69,2	65,7	3,49	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,105	26,07	28,19	0	25,54	27,66	-2,12	24	0	0	69	64,8	4,23	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,112	31,87	34,83	0	31,2	34,18	-2,98	24	0	0	69,8	66,2	3,64	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,115	31,58	34,5	0	30,83	33,8	-2,97	24	0	0	69,6	65,8	3,86	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,116	36,9	40,15	0	36,07	39,32	-3,25	24	0	0	69,6	66,4	3,22	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,114	30,33	33,02	0	29,66	32,36	-2,7	24	0	0	68,8	65	3,88	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,118	33,85	36,66	0	33,09	35,9	-2,81	24	0	0	70,1	66,5	3,61	0,7	0,7
Итого:	-	3,41	957,75	1034,61	0	936,58	1014,09	-77,51	744	0	-	69,46	63,65	5,83	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.05.2025	35,182	2640,39	2293,08	0	2610,82	2290,56
20.06.2025	38,592	3598,14	3327,69	0	3547,4	3304,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения