

#6647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
 Адрес потребителя Клиническая 21, Калининград
 Номер абонента 4056
 Порядковый номер 6021
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220065
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,163	60,17	57,35	0	58,93	56,16	2,77	24	0	0	69	66,3	2,74	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,164	61	58,14	0	59,71	56,94	2,77	24	0	0	69,3	66,6	2,75	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,168	60,74	57,9	0	59,43	56,71	2,72	24	0	0	69,4	66,6	2,81	0,7	0,7	-
24.06.2021	0,172	59,91	57,1	0	58,65	55,91	2,74	24	0	0	69,4	66,5	2,9	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,164	59,96	57,15	0	58,68	55,99	2,69	24	0	0	68,9	66,1	2,8	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,161	60,4	57,58	0	59,11	56,4	2,71	24	0	0	69,3	66,5	2,75	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,162	59,08	56,33	0	57,85	55,15	2,7	24	0	0	69,3	66,5	2,77	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,159	59,59	56,8	0	58,32	55,64	2,68	24	0	0	68,9	66,1	2,73	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,038	16	15,07	0	15,74	14,84	0,9	24	0	0	59,5	57,4	2,06	0,7	0,7	-
30.06.2021	0	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	26	25,7	0,28	0,7	0,7	-
01.07.2021	0	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	25,4	25,3	0,19	0,7	0,7	-
02.07.2021	0	0,37	0	0	0,37	0	0,37	24	0	0	24,9	24,6	0,25	0,7	0,7	-
03.07.2021	0	0,38	0	0	0,38	0	0,38	24	0	0	24,5	24,3	0,22	0,7	0,7	-
04.07.2021	0	0,37	0	0	0,37	0	0,37	24	0	0	24,4	24,2	0,15	0,7	0,7	-
05.07.2021	0	0,4	0	0	0,4	0	0,4	24	0	0	24,4	24,2	0,18	0,7	0,7	-
06.07.2021	0	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	24,3	24,2	0,11	0,7	0,7	-
07.07.2021	0	0,39	0	0	0,39	0	0,39	24	0	0	24,7	24,7	0,01	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,042	10,79	9,98	0	10,64	9,86	0,78	24	0	0	53,2	49,8	3,38	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,166	49,88	47	0	48,85	46,07	2,78	24	0	0	68,6	65,3	3,36	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,168	63,52	59,82	0	62,14	58,62	3,52	24	0	0	69,9	67,3	2,68	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,169	67,55	63,65	0	66,03	62,25	3,78	24	0	0	71,9	69,4	2,57	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,175	67,95	64,02	0	66,44	62,59	3,85	24	0	0	71,6	69	2,62	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,182	68,36	64,42	0	66,74	62,99	3,75	24	0	0	71,9	69,2	2,69	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,174	65,38	61,61	0	63,84	60,27	3,57	24	0	0	71,8	69,1	2,71	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,167	67,93	64,01	0	66,44	62,64	3,8	24	0	0	70,8	68,3	2,52	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,171	66,26	63,16	0	64,75	61,82	2,93	24	0	0	71,5	68,9	2,59	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,174	65,29	62,33	0	63,85	60,93	2,92	24	0	0	71,7	69	2,67	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,17	65,72	62,74	0	64,26	61,34	2,92	24	0	0	72	69,4	2,59	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,115	30,4	29,2	0	29,81	28,61	1,2	24	0	0	70,6	66,8	3,86	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,086	5,88	5,79	0	5,87	5,79	0,08	24	0	0	60,9	46,2	14,64	0,7	0,7	-
Итого:	3,31	1194,82	1131,15	0	1169,14	1107,52	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,31															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2021	24,838	4740,35	4528,19	0	4646,56	4446,12
20.07.2021	28,148	5935,17	5659,34	0	5815,7	5553,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МУ «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.07.2021 12:10:12