

#34676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 19.09.2023

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК |
| Адрес потребителя | Клиническая 21, Калининград |
| Номер абонента | 4056 |
| Порядковый номер | 6021 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00220065 |
| Номер системы | 2 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,076 | 6,4 | 6,7 | 0 | 6,39 | 6,7 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 60 | 47,9 | 12,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2023 | 0,083 | 6,55 | 6,85 | 0 | 6,53 | 6,85 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 60 | 47,5 | 12,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.08.2023 | 0,081 | 6,63 | 6,95 | 0 | 6,58 | 6,95 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 47,5 | 12,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.08.2023 | 0,081 | 6,47 | 6,79 | 0 | 6,45 | 6,79 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 47,8 | 12,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2023 | 0,083 | 6,5 | 6,79 | 0 | 6,47 | 6,79 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 47,7 | 12,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2023 | 0,076 | 6,34 | 6,63 | 0 | 6,33 | 6,63 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 47,8 | 12,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2023 | 0,074 | 6,23 | 6,51 | 0 | 6,23 | 6,51 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 48 | 12,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2023 | 0,08 | 6,57 | 6,85 | 0 | 6,53 | 6,85 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 47,4 | 12,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2023 | 0,082 | 6,66 | 6,95 | 0 | 6,64 | 6,95 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 60 | 47,2 | 12,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2023 | 0,081 | 6,77 | 7,06 | 0 | 6,74 | 7,06 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 59 | 46,4 | 12,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2023 | 0,083 | 6,98 | 7,27 | 0 | 6,92 | 7,27 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47 | 12,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2023 | 0,082 | 7,05 | 7,33 | 0 | 7,01 | 7,33 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 47,1 | 12,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2023 | 0,084 | 6,93 | 7,21 | 0 | 6,88 | 7,21 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,3 | 12,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2023 | 0,081 | 6,78 | 7,06 | 0 | 6,76 | 7,06 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,4 | 12,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2023 | 0,082 | 7,04 | 7,33 | 0 | 7,01 | 7,33 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,3 | 12,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2023 | 0,084 | 7,12 | 7,4 | 0 | 7,05 | 7,4 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,4 | 12,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2023 | 0,083 | 6,98 | 7,26 | 0 | 6,93 | 7,26 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,3 | 12,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2023 | 0,084 | 6,86 | 7,13 | 0 | 6,81 | 7,13 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 47,4 | 12,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2023 | 0,084 | 6,94 | 7,22 | 0 | 6,9 | 7,22 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 60 | 47,4 | 12,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2023 | 0,083 | 6,86 | 7,15 | 0 | 6,81 | 7,15 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 47,3 | 12,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2023 | 0,08 | 6,65 | 6,95 | 0 | 6,63 | 6,95 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 47,4 | 12,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2023 | 0,08 | 6,75 | 7,05 | 0 | 6,72 | 7,05 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 47,5 | 12,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2023 | 0,084 | 6,75 | 7,05 | 0 | 6,69 | 7,05 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 47,4 | 12,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2023 | 0,084 | 6,62 | 6,91 | 0 | 6,58 | 6,91 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 47,1 | 12,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2023 | 0,083 | 7,03 | 7,3 | 0 | 6,96 | 7,3 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 59,5 | 47,1 | 12,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2023 | 0,086 | 6,93 | 7,19 | 0 | 6,86 | 7,19 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,8 | 46,9 | 12,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2023 | 0,081 | 6,57 | 6,83 | 0 | 6,54 | 6,83 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 60,1 | 47,1 | 13,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2023 | 0,082 | 6,59 | 6,9 | 0 | 6,57 | 6,9 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 47,2 | 12,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2023 | 0,083 | 6,69 | 7 | 0 | 6,67 | 7 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 47,2 | 12,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2023 | 0,051 | 6,46 | 6,57 | 0 | 6,42 | 6,55 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 43,2 | 7,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 2,421 | 201,7 | 210,19 | 0 | 200,61 | 210,17 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,421 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20.08.2023 | 17,926 | 1342,52 | 1189,38 | 0 | 1327,29 | 1189,26 |
| 19.09.2023 | 20,347 | 1544,22 | 1399,57 | 0 | 1527,9 | 1399,43 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 13:43:38