

#98911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Адрес потребителя Клиническая 21, Калининград
Номер абонента 4056
Порядковый номер 6020
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220065
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2024	1,759	61,9	0	0	60,55	0	60,55	24	0	0	69	39,8	29,21	0,7	0,7	-
12.10.2024	2,032	80,09	0	0	78,4	0	78,4	24	0	0	69,2	42,9	26,36	0,7	0,7	-
13.10.2024	2,301	103,58	0	0	101,33	0	101,33	24	0	0	69,7	46,8	22,91	0,7	0,7	-
14.10.2024	2,04	82,15	0	0	80,39	0	80,39	24	0	0	69,6	44	25,68	0,7	0,7	-
15.10.2024	2,104	83,08	0	0	81,29	0	81,29	24	0	0	69,8	43,7	26,08	0,7	0,7	-
16.10.2024	2,35	107,98	0	0	105,62	0	105,62	24	0	0	69,6	46,7	22,91	0,7	0,7	-
17.10.2024	2,345	113,09	0	0	110,59	0	110,59	24	0	0	69,9	47,5	22,42	0,7	0,7	-
18.10.2024	2,14	93,44	0	0	91,43	0	91,43	24	0	0	69,6	45,1	24,48	0,7	0,7	-
19.10.2024	2,211	92,8	0	0	90,78	0	90,78	24	0	0	70,2	44,9	25,28	0,7	0,7	-
20.10.2024	2,254	100,66	0	0	98,46	0	98,46	24	0	0	70	45,7	24,26	0,7	0,7	-
Итого:	21,536	918,77	0	0	898,84	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,536															

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
10.10.2024	1445,581	87792,38	90232,26	0	85616,9	88829,68
20.10.2024	1467,117	88711,15	90232,26	0	86515,74	88829,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2024 16:10:40