

#3320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Адрес потребителя Университетская 2а, Калининград (блиндаж)
Номер абонента 4056
Порядковый номер 9450
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118919
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2022 | 0,477 | 0 | 7,03 | 0 | 0 | 6,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 46,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| 22.05.2022 | 0,477 | 0 | 6,978 | 0 | 0 | 6,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 46,4 | 0,41 | 0,35 | - |
| 23.05.2022 | 0,468 | 0 | 6,983 | 0 | 0 | 6,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 46,6 | 0,41 | 0,35 | - |
| 24.05.2022 | 0,468 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 47,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 25.05.2022 | 0,448 | 0 | 6,779 | 0 | 0 | 6,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 45,7 | 0,4 | 0,35 | - |
| 26.05.2022 | 0,457 | 0 | 6,887 | 0 | 0 | 6,764 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46,2 | 0,4 | 0,35 | - |
| 27.05.2022 | 0,461 | 0 | 6,942 | 0 | 0 | 6,818 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46,2 | 0,41 | 0,36 | - |
| 28.05.2022 | 0,468 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 7,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 46,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| 29.05.2022 | 0,462 | 0 | 7,012 | 0 | 0 | 6,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 46,6 | 0,41 | 0,36 | - |
| 30.05.2022 | 0,45 | 0 | 6,939 | 0 | 0 | 6,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46,6 | 0,41 | 0,36 | - |
| 31.05.2022 | 0,464 | 0 | 7,211 | 0 | 0 | 7,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,3 | 0,41 | 0,36 | - |
| 01.06.2022 | 0,452 | 0 | 7,099 | 0 | 0 | 6,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 46,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 02.06.2022 | 0,448 | 0 | 6,87 | 0 | 0 | 6,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,4 | 0,41 | 0,35 | - |
| 03.06.2022 | 0,453 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 7,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,4 | 0,41 | 0,35 | - |
| 04.06.2022 | 0,447 | 0 | 7,084 | 0 | 0 | 6,958 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 47,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 05.06.2022 | 0,448 | 0 | 7,154 | 0 | 0 | 7,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 47,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 06.06.2022 | 0,405 | 0 | 7,168 | 0 | 0 | 7,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 49 | 0,41 | 0,35 | - |
| 07.06.2022 | 0,379 | 0 | 7,505 | 0 | 0 | 7,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 51,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 08.06.2022 | 0,37 | 0 | 7,28 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 50,5 | 0,41 | 0,36 | - |
| 09.06.2022 | 0,377 | 0 | 7,376 | 0 | 0 | 7,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 50,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 10.06.2022 | 0,373 | 0 | 7,327 | 0 | 0 | 7,195 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 50,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 11.06.2022 | 0,385 | 0 | 7,636 | 0 | 0 | 7,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 51,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 12.06.2022 | 0,382 | 0 | 7,727 | 0 | 0 | 7,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 51,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.06.2022 | 0,375 | 0 | 7,47 | 0 | 0 | 7,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 50,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 14.06.2022 | 0,377 | 0 | 7,511 | 0 | 0 | 7,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 50,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 15.06.2022 | 0,377 | 0 | 7,358 | 0 | 0 | 7,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 51 | 0,41 | 0,36 | - |
| 16.06.2022 | 0,187 | 0 | 3,455 | 0 | 0 | 3,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 47,6 | 0,4 | 0,35 | - |
| 17.06.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29,5 | 23,1 | 0,4 | 0,35 | - |
| 18.06.2022 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 0,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,9 | 22,6 | 0,4 | 0,35 | - |
| 19.06.2022 | 0,001 | 0 | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,7 | 22,9 | 0,4 | 0,35 | - |
| 20.06.2022 | 0,013 | 0 | 0,897 | 0 | 0 | 0,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35,6 | 32,1 | 0,4 | 0,35 | - |
| Итого: | 11,349 | 0 | 191,419 | 0 | 0 | 187,982 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,711 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2022 | 94,21 | 1905,341 | 0 | 0 | 1862,896 | 0 | 0 | 2770 | 2 |
| 20.06.2022 | 105,561 | 2096,762 | 0 | 0 | 2050,876 | 0 | 0 | 3514 | 2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 8:29:58