

#88201#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК
Адрес потребителя Университетская 2а, Калининград (блиндаж)
Номер абонента 4056
Порядковый номер 9450
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20118919
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2024 | 0,518 | 0 | 9,314 | 0 | 0 | 9,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 50,4 | 0,42 | 0,39 | - |
| 22.05.2024 | 0,498 | 0 | 9,172 | 0 | 0 | 9,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 50,4 | 0,42 | 0,39 | - |
| 23.05.2024 | 0,496 | 0 | 9,016 | 0 | 0 | 8,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 50,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 24.05.2024 | 0,501 | 0 | 9,378 | 0 | 0 | 9,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 51,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 25.05.2024 | 0,488 | 0 | 9,303 | 0 | 0 | 9,129 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 51,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 26.05.2024 | 0,486 | 0 | 9,334 | 0 | 0 | 9,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 51,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 27.05.2024 | 0,474 | 0 | 9,219 | 0 | 0 | 9,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 51,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 28.05.2024 | 0,472 | 0 | 9,257 | 0 | 0 | 9,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 52,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 29.05.2024 | 0,437 | 0 | 9,217 | 0 | 0 | 9,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 52,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 30.05.2024 | 0,359 | 0 | 9,27 | 0 | 0 | 9,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 54,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 31.05.2024 | 0,358 | 0 | 8,938 | 0 | 0 | 8,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 54,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 01.06.2024 | 0,361 | 0 | 9,14 | 0 | 0 | 8,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 55,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 02.06.2024 | 0,366 | 0 | 10,059 | 0 | 0 | 9,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 54,8 | 0,41 | 0,39 | - |
| 03.06.2024 | 0,395 | 0 | 11,999 | 0 | 0 | 11,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 57,7 | 0,41 | 0,39 | - |
| 04.06.2024 | 0,267 | 0 | 5,976 | 0 | 0 | 5,868 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 52 | 0,42 | 0,38 | - |
| 05.06.2024 | 0,121 | 0 | 1,893 | 0 | 0 | 1,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 32,6 | 0,42 | 0,37 | - |
| 06.06.2024 | 0,138 | 0 | 1,882 | 0 | 0 | 1,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,6 | 30 | 0,42 | 0,37 | - |
| 07.06.2024 | 0,284 | 0 | 3,877 | 0 | 0 | 3,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 38,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| 08.06.2024 | 0,278 | 0 | 3,952 | 0 | 0 | 3,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 40,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 09.06.2024 | 0,133 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 1,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | 29,1 | 0,42 | 0,37 | - |
| 10.06.2024 | 0,127 | 0 | 1,745 | 0 | 0 | 1,727 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 28,4 | 0,42 | 0,37 | - |
| 11.06.2024 | 0,135 | 0 | 1,776 | 0 | 0 | 1,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,5 | 28,2 | 0,42 | 0,37 | - |
| 12.06.2024 | 0,149 | 0 | 1,978 | 0 | 0 | 1,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,2 | 30 | 0,42 | 0,37 | - |
| 13.06.2024 | 0,23 | 0 | 2,948 | 0 | 0 | 2,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 34,4 | 0,42 | 0,38 | - |
| 14.06.2024 | 0,324 | 0 | 4,109 | 0 | 0 | 4,047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 38,3 | 0,42 | 0,38 | - |
| 15.06.2024 | 0,316 | 0 | 4,135 | 0 | 0 | 4,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 39 | 0,43 | 0,38 | - |
| 16.06.2024 | 0,31 | 0 | 4,141 | 0 | 0 | 4,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 39,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 17.06.2024 | 0,215 | 0 | 2,917 | 0 | 0 | 2,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 36,8 | 0,42 | 0,38 | - |
| 18.06.2024 | 0,139 | 0 | 1,955 | 0 | 0 | 1,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,1 | 30,9 | 0,42 | 0,38 | - |
| 19.06.2024 | 0,151 | 0 | 1,962 | 0 | 0 | 1,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 29,7 | 0,42 | 0,38 | - |
| 20.06.2024 | 0,149 | 0 | 1,948 | 0 | 0 | 1,928 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 29,2 | 0,42 | 0,38 | - |
| Итого: | 9,675 | 0 | 181,602 | 0 | 0 | 178,432 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,311 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2024 | 492,552 | 9574,41 | 0 | 0 | 9374,183 | 0 | 0 | 20293 | 23 |
| 20.06.2024 | 502,228 | 9756,014 | 0 | 0 | 9552,617 | 0 | 0 | 21037 | 23 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 13:05:56