

#133720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский областной историко-художественный музей, ГБУК  
Университетская 2а, Калининград (блиндаж)  
4056  
9450  
ТВ7 (ASCII)  
20118919  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2025 | 0,435   | 0         | 5,128   | 0       | 0       | 5,043   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 39,4   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 22.05.2025 | 0,581   | 0         | 8,762   | 0       | 0       | 8,594   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65     | 48,8   | 0,4     | 0,36    | -           |
| 23.05.2025 | 0,795   | 0         | 13,816  | 0       | 0       | 13,539  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 52,6   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 24.05.2025 | 0,661   | 0         | 8,468   | 0       | 0       | 8,31    | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 45,1   | 0,48    | 0,43    | -           |
| 25.05.2025 | 0,608   | 0         | 8,52    | 0       | 0       | 8,361   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,1   | 46,7   | 0,48    | 0,43    | -           |
| 26.05.2025 | 0,724   | 0         | 12,192  | 0       | 0       | 11,951  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,1   | 51,7   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 27.05.2025 | 0,702   | 0         | 15,207  | 0       | 0       | 14,912  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 53,9   | 0,39    | 0,36    | -           |
| 28.05.2025 | 0,508   | 0         | 11,217  | 0       | 0       | 10,991  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 55,8   | 0,49    | 0,44    | -           |
| 29.05.2025 | 0,377   | 0         | 4,662   | 0       | 0       | 4,584   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 40,3   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 30.05.2025 | 0,49    | 0         | 5,978   | 0       | 0       | 5,871   | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 42,3   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 31.05.2025 | 0,4     | 0         | 4,943   | 0       | 0       | 4,858   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 41,3   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 01.06.2025 | 0,18    | 0         | 2,087   | 0       | 0       | 2,064   | 0      | 0      | 24       | 0       | 49     | 28,2   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 02.06.2025 | 0,187   | 0         | 2,114   | 0       | 0       | 2,09    | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,2   | 27,9   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 03.06.2025 | 0,189   | 0         | 2,137   | 0       | 0       | 2,113   | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,2   | 27,8   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 04.06.2025 | 0,256   | 0         | 3,394   | 0       | 0       | 3,344   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 37,7   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 05.06.2025 | 0,372   | 0         | 5,116   | 0       | 0       | 5,027   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 43,7   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 06.06.2025 | 0,139   | 0         | 1,757   | 0       | 0       | 1,739   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,5   | 27,3   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 07.06.2025 | 0,141   | 0         | 1,76    | 0       | 0       | 1,742   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,4   | 27     | 0,43    | 0,38    | -           |
| 08.06.2025 | 0,26    | 0         | 3,111   | 0       | 0       | 3,068   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 34,5   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 09.06.2025 | 0,483   | 0         | 5,168   | 0       | 0       | 5,082   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 37,4   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 10.06.2025 | 0,475   | 0         | 5,495   | 0       | 0       | 5,401   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61     | 40     | 0,44    | 0,39    | -           |
| 11.06.2025 | 0,372   | 0         | 3,981   | 0       | 0       | 3,919   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 35,5   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 12.06.2025 | 0,314   | 0         | 3,221   | 0       | 0       | 3,176   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,1   | 31,5   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 13.06.2025 | 0,398   | 0         | 4,302   | 0       | 0       | 4,234   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,8   | 36,3   | 0,44    | 0,39    | -           |
| 14.06.2025 | 0,407   | 0         | 5,045   | 0       | 0       | 4,96    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 40,9   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 15.06.2025 | 0,494   | 0         | 8,611   | 0       | 0       | 8,445   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 51,1   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 16.06.2025 | 0,3     | 0         | 3,434   | 0       | 0       | 3,383   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,5   | 35,4   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 17.06.2025 | 0,317   | 0         | 3,437   | 0       | 0       | 3,387   | 0      | 0      | 24       | 0       | 56,2   | 33,8   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 18.06.2025 | 0,337   | 0         | 3,839   | 0       | 0       | 3,781   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 36     | 0,46    | 0,4     | -           |
| 19.06.2025 | 0,293   | 0         | 3,32    | 0       | 0       | 3,273   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,3   | 33,9   | 0,52    | 0,44    | -           |
| 20.06.2025 | 0,184   | 0         | 2,136   | 0       | 0       | 2,113   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,6   | 27,8   | 0,52    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 12,379  | 0         | 172,358 | 0       | 0       | 169,355 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,957   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2025 | 712     | 13603,264 | 0      | 0      | 13322,25  | 0     | 0     | 29053   | 23     |
| 20.06.2025 | 724,381 | 13775,626 | 0      | 0      | 13491,608 | 0     | 0     | 29797   | 23     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 16:11:44