

#83914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7044
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3967
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 3,351 | 0 | 184,485 | 0 | 0 | 180,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 53,2 | 0 | 0,33 | 0,23 | 0 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 3,215 | 0 | 186,095 | 0 | 0 | 181,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 53,2 | 0 | 0,33 | 0,23 | 0 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 3,133 | 0 | 195,46 | 0 | 0 | 191,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 53,2 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 3,169 | 0 | 209,755 | 0 | 0 | 205,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 54,3 | 0 | 0,35 | 0,21 | 0 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 3,227 | 0 | 220,285 | 0 | 0 | 215,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 55,8 | 0 | 0,36 | 0,21 | 0 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 3,267 | 0 | 228,17 | 0 | 0 | 222,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 57,6 | 0 | 0,37 | 0,21 | 0 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 3,38 | 0 | 233,891 | 0 | 0 | 228,242 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 58,9 | 0 | 0,37 | 0,21 | 0 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 3,145 | 0 | 220,64 | 0 | 0 | 215,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 58,1 | 0 | 0,34 | 0,19 | 0 | - |
| 02.05.2024 | 1,159 | 0 | 163,886 | 0 | 0 | 160,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70 | 62,2 | 0 | 0,21 | 0,13 | 0 | - |
| 03.05.2024 | 0,191 | 0 | 162,936 | 0 | 0 | 158,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 74,6 | 73,2 | 0 | 0,19 | 0,11 | 0 | - |
| 04.05.2024 | 0,184 | 0 | 163,306 | 0 | 0 | 159,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 68,7 | 67,5 | 0 | 0,19 | 0,12 | 0 | - |
| 05.05.2024 | 0,178 | 0 | 161,001 | 0 | 0 | 157,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,7 | 68,6 | 0 | 0,19 | 0,11 | 0 | - |
| 06.05.2024 | 0,167 | 0 | 140,431 | 0 | 0 | 137,367 | 0 | 0 | 23,2 | 0,8 | 0 | 32774 | 69,6 | 66,5 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | - |
| 07.05.2024 | 0,181 | 0 | 156,181 | 0 | 0 | 152,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70 | 68,8 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 08.05.2024 | 0,187 | 0 | 156,501 | 0 | 0 | 153,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,1 | 68,9 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 09.05.2024 | 0,187 | 0 | 157,646 | 0 | 0 | 154,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,3 | 69,1 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 10.05.2024 | 0,183 | 0 | 158,226 | 0 | 0 | 154,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,3 | 69,2 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 11.05.2024 | 0,184 | 0 | 157,066 | 0 | 0 | 153,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70 | 68,8 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 12.05.2024 | 0,187 | 0 | 156,886 | 0 | 0 | 153,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70 | 68,8 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 13.05.2024 | 0,191 | 0 | 158,261 | 0 | 0 | 154,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,2 | 69 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 14.05.2024 | 0,189 | 0 | 160,541 | 0 | 0 | 156,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,4 | 69,2 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 15.05.2024 | 0,174 | 0 | 154,111 | 0 | 0 | 150,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 2 | 69,9 | 68,8 | 0 | 0,41 | 0,33 | 0 | - |
| 16.05.2024 | 0,187 | 0 | 157,031 | 0 | 0 | 153,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,3 | 69,1 | 0 | 0,41 | 0,34 | 0 | - |
| 17.05.2024 | 0,18 | 0 | 154,541 | 0 | 0 | 151,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,4 | 69,2 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 18.05.2024 | 0,175 | 0 | 152,231 | 0 | 0 | 148,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,8 | 69,6 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 19.05.2024 | 0,168 | 0 | 151,151 | 0 | 0 | 147,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,3 | 69,2 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 20.05.2024 | 0,172 | 0 | 150,871 | 0 | 0 | 147,494 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,7 | 69,5 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 21.05.2024 | 0,171 | 0 | 150,476 | 0 | 0 | 147,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,6 | 69,5 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 22.05.2024 | 0,172 | 0 | 151,036 | 0 | 0 | 147,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,9 | 69,8 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| 23.05.2024 | 0,169 | 0 | 151,086 | 0 | 0 | 147,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,4 | 69,2 | 0 | 0,4 | 0,34 | 0 | - |
| Итого: | 30,823 | 0 | 5104,183 | 0 | 0 | 4989,559 | 0 | 0 | 719,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,2

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|
| 23.04.2024 | 5102,731 | 297687,062 | 480 | 480 | 290643,344 | 469,735 | 480,674 | 52258,42 | 765,7 | 5128 | 2,3 |
| 23.05.2024 | 5133,55 | 302791,25 | 480 | 480 | 295632,906 | 469,735 | 480,674 | 52977,62 | 1484,9 | 5128,8 | 3,1 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 15:24:43