

#133768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград
6837
7044
ВКТ-9
3967
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.06.2025	0,064	0	65,815	0	0	64,341	0	0	24	0	0	2	70,7	69,7	0	0,39	0,37	0	-
02.06.2025	0,065	0	66,135	0	0	64,647	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,39	0,37	0	-
03.06.2025	0,064	0	66,175	0	0	64,702	0	0	24	0	0	2	70,5	69,5	0	0,39	0,37	0	-
04.06.2025	0,066	0	68,325	0	0	66,799	0	0	24	0	0	2	70,6	69,6	0	0,39	0,37	0	-
05.06.2025	0,065	0	66,92	0	0	65,414	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,39	0,37	0	-
06.06.2025	0,065	0	67,34	0	0	65,825	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,39	0,37	0	-
07.06.2025	0,065	0	67,97	0	0	66,439	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,39	0,37	0	-
08.06.2025	0,064	0	67,375	0	0	65,875	0	0	24	0	0	2	70,5	69,5	0	0,39	0,37	0	-
09.06.2025	0,064	0	65,87	0	0	64,4	0	0	24	0	0	2	70,6	69,6	0	0,39	0,37	0	-
10.06.2025	0,065	0	66,71	0	0	65,235	0	0	24	0	0	2	70,2	69,2	0	0,39	0,37	0	-
11.06.2025	0,062	0	63,77	0	0	62,365	0	0	24	0	0	2	70,1	69,1	0	0,39	0,37	0	-
12.06.2025	0,062	0	63,03	0	0	61,635	0	0	24	0	0	2	70,2	69,2	0	0,39	0,37	0	-
13.06.2025	0,065	0	64,585	0	0	63,141	0	0	24	0	0	2	70,6	69,6	0	0,39	0,37	0	-
14.06.2025	0,066	0	66,83	0	0	65,344	0	0	24	0	0	2	70,4	69,4	0	0,4	0,38	0	-
15.06.2025	0,063	0	66,1	0	0	64,634	0	0	24	0	0	2	70,3	69,4	0	0,4	0,38	0	-
16.06.2025	0,063	0	66,505	0	0	65,041	0	0	24	0	0	2	70	69,1	0	0,4	0,38	0	-
17.06.2025	0,064	0	66,67	0	0	65,19	0	0	24	0	0	2	70,4	69,4	0	0,4	0,38	0	-
18.06.2025	0,063	0	65,95	0	0	64,492	0	0	24	0	0	2	70,2	69,2	0	0,4	0,38	0	-
19.06.2025	0,057	0	59,82	0	0	58,567	0	0	23,65	0,35	0	32774	68,1	66,8	0	0,4	0,38	0	-
20.06.2025	0,061	0	62,28	0	0	60,89	0	0	24	0	0	2	70,6	69,6	0	0,4	0,38	0	-
21.06.2025	0,062	0	63,58	0	0	62,14	0	0	24	0	0	2	71,1	70,1	0	0,4	0,38	0	-
22.06.2025	0,062	0	62,91	0	0	61,494	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,4	0,38	0	-
23.06.2025	0,062	0	62,69	0	0	61,279	0	0	24	0	0	2	70,9	69,9	0	0,4	0,38	0	-
Итого:	1,459	0	1503,355	0	0	1469,889	0	0	551,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,459																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч551,65

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.05.2025	7,417	4641,547	0	0	4537,915	0	0	1111,17	765,8	174,22	2,2
23.06.2025	8,874	6144,91	0	0	6007,804	0	0	1662,82	1317,45	174,57	2,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:25:53