

#142219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград

6837

7044

ВКТ-9

3967

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,061	0	62,59	0	0	61,196	0	0	24	0	0	2	70,5	69,5	0	0,4	0,38	0	-
25.06.2025	0,062	0	63,165	0	0	61,732	0	0	24	0	0	2	71,2	70,2	0	0,4	0,38	0	-
26.06.2025	0,062	0	63,155	0	0	61,73	0	0	24	0	0	2	71	70	0	0,4	0,38	0	-
27.06.2025	0,062	0	63,67	0	0	62,232	0	0	24	0	0	2	71	70	0	0,4	0,38	0	-
28.06.2025	0,062	0	63,5	0	0	62,075	0	0	24	0	0	2	70,8	69,8	0	0,4	0,38	0	-
29.06.2025	0,061	0	63,54	0	0	62,112	0	0	24	0	0	2	70,8	69,8	0	0,4	0,38	0	-
30.06.2025	0,062	0	63,535	0	0	62,111	0	0	24	0	0	2	70,7	69,7	0	0,4	0,38	0	-
01.07.2025	0,061	0	63,605	0	0	62,194	0	0	23,83	0,17	0	32774	70,3	69,3	0	0,4	0,38	0	-
02.07.2025	0,059	0	63,635	0	0	62,248	0	0	24	0	0	2	69,7	68,7	0	0,4	0,38	0	-
03.07.2025	0,058	0	62,565	0	0	61,199	0	0	24	0	0	2	69,7	68,8	0	0,4	0,38	0	-
04.07.2025	0,058	0	61,825	0	0	60,481	0	0	24	0	0	2	69,6	68,6	0	0,4	0,38	0	-
05.07.2025	0,059	0	62,675	0	0	61,304	0	0	24	0	0	2	69,8	68,9	0	0,4	0,38	0	-
06.07.2025	0,058	0	62,43	0	0	61,066	0	0	24	0	0	2	69,8	68,8	0	0,4	0,38	0	-
07.07.2025	0,059	0	63,71	0	0	62,307	0	0	24	0	0	2	70,1	69,1	0	0,4	0,38	0	-
08.07.2025	0,059	0	63,37	0	0	61,979	0	0	24	0	0	2	70	69	0	0,4	0,38	0	-
09.07.2025	0,059	0	63,06	0	0	61,678	0	0	24	0	0	2	69,9	68,9	0	0,4	0,38	0	-
10.07.2025	0,06	0	63,005	0	0	61,63	0	0	24	0	0	2	69,7	68,8	0	0,4	0,38	0	-
11.07.2025	0,06	0	63,635	0	0	62,231	0	0	24	0	0	2	70,2	69,2	0	0,4	0,38	0	-
12.07.2025	0,061	0	64,37	0	0	62,96	0	0	24	0	0	2	69,9	68,9	0	0,4	0,38	0	-
13.07.2025	0,061	0	64,395	0	0	62,985	0	0	24	0	0	2	69,8	68,9	0	0,4	0,38	0	-
14.07.2025	0,06	0	64,065	0	0	62,66	0	0	24	0	0	2	69,9	69	0	0,4	0,38	0	-
15.07.2025	0,06	0	64,555	0	0	63,131	0	0	24	0	0	2	70,1	69,2	0	0,4	0,38	0	-
16.07.2025	0,06	0	64,96	0	0	63,526	0	0	24	0	0	2	70,2	69,2	0	0,4	0,37	0	-
17.07.2025	0,059	0	63,96	0	0	62,568	0	0	23,88	0,12	0	32774	69,6	68,6	0	0,4	0,37	0	-
18.07.2025	0,057	0	62,685	0	0	61,319	0	0	24	0	0	2	69,6	68,7	0	0,4	0,38	0	-
19.07.2025	0,059	0	63,215	0	0	61,822	0	0	24	0	0	2	70,1	69,1	0	0,4	0,38	0	-
20.07.2025	0,058	0	63,135	0	0	61,759	0	0	24	0	0	2	69,7	68,8	0	0,4	0,38	0	-
21.07.2025	0,057	0	62,565	0	0	61,188	0	0	24	0	0	2	70	69,1	0	0,4	0,38	0	-
22.07.2025	0,057	0	62,9	0	0	61,519	0	0	24	0	0	2	70	69	0	0,4	0,38	0	-
23.07.2025	0,058	0	64,23	0	0	62,813	0	0	24	0	0	2	70,1	69,2	0	0,4	0,37	0	-
Итого:	1,789	0	1901,705	0	0	1859,755	0	0	719,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,789																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	8,874	6144,91	0	0	6007,804	0	0	1662,82	767,4	174,57	0,6
23.07.2025	10,664	8046,625	0	0	7867,559	0	0	2382,53	1487,12	174,85	0,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:29:06