

#145092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград

6837

7044

ВКТ-9

3967

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,059	0	63,515	0	0	62,112	0	0	23,82	0,18	0	32774	70,2	69,2	0	0,39	0,37	0	-
25.07.2025	0,061	0	65,855	0	0	64,366	0	0	23,92	0,08	0	32774	71,1	70,1	0	0,39	0,37	0	-
26.07.2025	0,058	0	64,365	0	0	62,954	0	0	24	0	0	2	69,9	69	0	0,39	0,37	0	-
27.07.2025	0,059	0	64,765	0	0	63,329	0	0	24	0	0	2	70,3	69,4	0	0,39	0,37	0	-
28.07.2025	0,057	0	60,95	0	0	59,608	0	0	24	0	0	2	70	69,1	0	0,39	0,37	0	-
29.07.2025	0,063	0	68,55	0	0	67,027	0	0	24	0	0	2	70,4	69,4	0	0,39	0,37	0	-
30.07.2025	0,069	0	75,066	0	0	73,4	0	0	24	0	0	2	70,3	69,4	0	0,4	0,37	0	-
31.07.2025	0,073	0	77,726	0	0	75,983	0	0	24	0	0	2	70,7	69,8	0	0,4	0,37	0	-
01.08.2025	0,071	0	76,641	0	0	74,937	0	0	24	0	0	2	70,4	69,5	0	0,4	0,37	0	-
02.08.2025	0,067	0	73,406	0	0	71,761	0	0	24	0	0	2	70,7	69,8	0	0,4	0,37	0	-
03.08.2025	0,066	0	73,246	0	0	71,632	0	0	24	0	0	2	70,1	69,2	0	0,4	0,37	0	-
04.08.2025	0,068	0	73,606	0	0	71,951	0	0	24	0	0	2	70,8	69,9	0	0,4	0,37	0	-
05.08.2025	0,068	0	73,076	0	0	71,429	0	0	24	0	0	2	70,9	70	0	0,4	0,37	0	-
06.08.2025	0,069	0	74,266	0	0	72,619	0	0	24	0	0	2	70,3	69,4	0	0,4	0,37	0	-
07.08.2025	0,071	0	75,826	0	0	74,145	0	0	24	0	0	2	70,3	69,3	0	0,4	0,37	0	-
08.08.2025	0,073	0	78,046	0	0	76,333	0	0	24	0	0	2	69,9	69	0	0,4	0,36	0	-
09.08.2025	0,073	0	78,261	0	0	76,53	0	0	24	0	0	2	70,2	69,3	0	0,4	0,36	0	-
10.08.2025	0,072	0	77,896	0	0	76,195	0	0	24	0	0	2	69,7	68,8	0	0,4	0,37	0	-
11.08.2025	0,072	0	77,841	0	0	76,129	0	0	24	0	0	2	70	69	0	0,4	0,37	0	-
12.08.2025	0,067	0	73,225	0	0	71,63	0	0	23,75	0,25	0	32774	69,6	68,7	0	0,4	0,37	0	-
13.08.2025	0,012	0	20,01	0	0	19,733	0	0	24	0	0	2	54,6	33,8	0	0,16	0,16	0	-
14.08.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	23,98	0,02	0	32774	23,2	25,9	0	0,2	0,21	0	-
15.08.2025	0	0	0,08	0	0	0,079	0	0	24	0	0	0	43,8	37,3	0	0,34	0,35	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	44,6	37,7	0	0,34	0,35	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	43,2	36,4	0	0,34	0,35	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	42,8	36	0	0,35	0,35	0	-
19.08.2025	0	0	0,08	0	0	0,079	0	0	24	0	0	0	43,2	35,4	0	0,33	0,34	0	-
20.08.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	0	41,2	34,9	0	0,33	0,33	0	-
21.08.2025	0,013	0	2	0	0	1,969	0	0	24	0	0	0	58,2	42,6	0	0,33	0,34	0	-
22.08.2025	0,013	0	1,945	0	0	1,918	0	0	24	0	0	0	55	45,9	0	0,34	0,34	0	-
23.08.2025	0,023	0	3,57	0	0	3,516	0	0	24	0	0	0	57,4	49,3	0	0,33	0,34	0	-
Итого:	1,397	0	1473,843	0	0	1441,394	0	0	743,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,397																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	10,664	8046,625	0	0	7867,559	0	0	2382,53	743,72	174,85	0,28
23.08.2025	12,062	9520,464	0	0	9308,954	0	0	3126	1487,18	175,38	0,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:17:41