#148528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель	ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ленинский пр-т 39а-45а, Калининград
Номер абонента	6837
Порядковый номер	7044
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	3967
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,018	0	2,8	0	0	2,759	0	0	24	0	0	0	56,5	48,3	0	0,33	0,34	0	-
25.08.2025	0,017	0	2,57	0	0	2,534	0	0	24	0	0	0	55,1	47,3	0	0,33	0,34	0	-
26.08.2025	0,013	0	10,95	0	0	10,845	0	0	20,48	3,52	0	32774	44,7	41,3	0	0,36	0,36	0	-
27.08.2025	0,036	0	39,775	0	0	39,222	0	0	24	0	0	2	53,9	50,8	0	0,4	0,39	0	-
28.08.2025	0,046	0	46,89	0	0	46,031	0	0	24	0	0	2	63,3	62,3	0	0,4	0,39	0	-
29.08.2025	0,047	0	50,445	0	0	49,495	0	0	24	0	0	2	64,2	63,3	0	0,4	0,38	0	-
30.08.2025	0,046	0	50,81	0	0	49,868	0	0	24	0	0	2	63,7	62,8	0	0,4	0,38	0	-
31.08.2025	0,046	0	50,755	0	0	49,82	0	0	24	0	0	2	63,5	62,6	0	0,4	0,38	0	-
01.09.2025	0,046	0	49,605	0	0	48,687	0	0	24	0	0	2	63,6	62,7	0	0,4	0,38	0	-
02.09.2025	0,046	0	49,68	0	0	48,753	0	0	24	0	0	2	63,9	63	0	0,4	0,38	0	-
03.09.2025	0,044	0	49,055	0	0	48,151	0	0	24	0	0	2	63,5	62,6	0	0,4	0,38	0	-
04.09.2025	0,05	0	34,9	0	0	34,238	0	0	24	0	0	2	64,5	63,2	0	0,4	0,39	0	-
05.09.2025	0,281	0	37,245	0	0	36,478	0	0	24	0	0	2	67,5	61	0	0,4	0,4	0	-
06.09.2025	0,568	0	52,36	0	0	51,266	0	0	24	0	0	0	68	56,8	0	0,41	0,4	0	-
07.09.2025	0,557	0	51,445	0	0	50,378	0	0	24	0	0	0	67,8	56,6	0	0,41	0,41	0	-
08.09.2025	0,628	0	78,81	0	0	77,165	0	0	24	0	0	0	68	59,2	0	0,42	0,4	0	-
09.09.2025	0,539	0	50,4	0	0	49,348	0	0	24	0	0	0	68	57	0	0,41	0,41	0	-
10.09.2025	0,57	0	49,845	0	0	48,803	0	0	24	0	0	0	68,1	56,3	0	0,41	0,41	0	-
11.09.2025	0,585	0	49,97	0	0	48,938	0	0	24	0	0	0	67,6	55,5	0	0,41	0,41	0	-
12.09.2025	0,626	0	50,07	0	0	49,025	0	0	24	0	0	0	68	55,1	0	0,41	0,41	0	-
13.09.2025	0,598	0	52,26	0	0	51,168	0	0	24	0	0	0	68	56,2	0	0,41	0,4	0	-
14.09.2025	0,569	0	51,4	0	0	50,331	0	0	24	0	0	0	67,8	56,4	0	0,41	0,4	0	-
15.09.2025	0,583	0	45,34	0	0	44,399	0	0	24	0	0	0	67,8	54,2	0	0,41	0,41	0	-
16.09.2025	0,521	0	35,87	0	0	35,129	0	0	24	0	0	0	67,6	52,1	0	0,41	0,41	0	-
17.09.2025	0,542	0	35,71	0	0	34,973	0	0	24	0	0	0	67,6	51,8	0	0,41	0,41	0	-
18.09.2025	0,614	0	48,985	0	0	47,945	0	0	24	0	0	0	68,7	55,8	0	0,41	0,41	0	-
19.09.2025	0,622	0	64,335	0	0	62,964	0	0	24	0	0	0	68,8	58,5	0	0,42	0,41	0	-
20.09.2025	0,717	0	92,885	0	0	90,919	0	0	24	0	0	0	68,6	60,7	0	0,43	0,4	0	-
21.09.2025	0,692	0	93,82	0	0	91,823	0	0	24	0	0	0	68,8	61,2	0	0,43	0,4	0	-
22.09.2025	0,676	0	93,386	0	0	91,397	0	0	24	0	0	0	68,8	61,4	0	0,43	0,4	0	-
23.09.2025	0,696	0	91,896	0	0	89,954	0	0	24	0	0	0	68,5	60,7	0	0,43	0,4	0	-
Итого:	11,639	0	1564,267	0	0	1532,806	0	0	740,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,639																		

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	740,48

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	12,062	9520,464	0	0	9308,954	0	0	3126	767,47	175,38	0,53
23.09.2025	23,701	11084,731	0	0	10841,76	0	0	3866,48	1507,95	178,9	4,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.09.2025 11:37:17