

#79853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	4,043	0	41,329	0	0	40,469	0	0	24	0	67,8	44	0,41	0,28	2,3
22.03.2024	4,298	0	43,852	0	0	42,934	0	0	24	0	68,1	44,2	0,4	0,28	4,8
23.03.2024	4,372	0	43,634	0	0	42,724	0	0	24	0	68	43,6	0,41	0,28	5,6
24.03.2024	3,649	0	40,062	0	0	39,23	0	0	24	0	67,7	45,5	0,4	0,29	6,6
25.03.2024	3,598	0	38,194	0	0	37,404	0	0	24	0	67,6	44,6	0,41	0,29	3,6
26.03.2024	3,629	0	36,983	0	0	36,22	0	0	24	0	67,5	43,6	0,41	0,28	3,9
27.03.2024	3,284	0	31,535	0	0	30,89	0	0	24	0	67,2	41,8	0,42	0,28	5,5
28.03.2024	2,948	0	27,995	0	0	27,441	0	0	24	0	66,1	40,4	0,42	0,28	9,1
29.03.2024	1,74	0	17,497	0	0	17,149	0	0	24	0	66,1	41,9	0,42	0,28	11,8
30.03.2024	0,157	0	3,291	0	0	3,247	0	0	24	0	53,7	42,2	0,42	0,28	10,7
31.03.2024	0,135	0	3,074	0	0	3,033	0	0	24	0	53,4	42,8	0,43	0,28	13,4
01.04.2024	0,145	0	3,244	0	0	3,201	0	0	24	0	53,5	42,7	0,43	0,28	16,7
02.04.2024	0,17	0	3,481	0	0	3,434	0	0	24	0	53,9	42,1	0,41	0,28	-
03.04.2024	2,819	0	29,961	0	0,01	29,322	0	0,01	24	0	68,8	45,9	0,39	0,28	-
04.04.2024	3,746	0,002	38,383	0	0	37,55	0	0	24	0	69,4	45,6	0,39	0,28	-
05.04.2024	3,096	0	31,307	0	0	30,675	0	0	24	0	66,7	42,6	0,41	0,28	-
06.04.2024	2,994	0	30,501	0	0	29,893	0	0	24	0	66,2	42,3	0,42	0,28	-
07.04.2024	2,341	0	23,414	0	0	22,961	0	0	24	0	65,1	40,8	0,42	0,28	-
08.04.2024	1,16	0	12,204	0	0	11,98	0	0	24	0	63,4	40,3	0,41	0,28	-
09.04.2024	0,163	0	3,659	0	0	3,608	0	0	24	0	54,7	44	0,38	0,26	-
10.04.2024	0,135	0	3,895	0	0	3,844	0	0	24	0	53	44,6	0,35	0,25	-
11.04.2024	0,139	0	3,369	0	0	3,323	0	0	24	0	53,9	43,9	0,34	0,25	-
12.04.2024	0,148	0	2,696	0	0	2,659	0	0	24	0	54,7	41,4	0,31	0,26	-
13.04.2024	0,168	0	2,949	0	0	2,906	0	0	24	0	56	42,2	0,32	0,26	-
14.04.2024	0,154	0	2,723	0	0	2,685	0	0	24	0	54,5	40,8	0,33	0,26	-
15.04.2024	0,16	0	2,774	0	0	2,735	0	0	24	0	54,8	40,8	0,33	0,26	-
16.04.2024	0,202	0	3,015	0	0	2,972	0	0	24	0	55,7	39,5	0,32	0,26	-
17.04.2024	0,219	0	3,058	0	0	3,013	0	0	24	0	56,1	38,8	0,32	0,26	-
18.04.2024	0,188	0	3,424	0	0	3,375	0	0	24	0	55,5	42,3	0,31	0,27	-
19.04.2024	0,185	0	3,024	0	0	2,981	0	0	24	0	55	40,2	0,32	0,28	-
20.04.2024	0,197	0	3,041	0	0	2,998	0	0	24	0	55,3	39,6	0,32	0,28	-
Итого:	50,382	0	537,568	0	0,01	526,856	0	0,01	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,034														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	2048,022	26600,604	0	1,45	26012,954	0	1,437	24827	49
20.04.2024	2098,404	27138,172	0	1,46	26539,813	0	1,447	25571	49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:17:15