

#126111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (АСЦП)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 3,406   | 0         | 36,096  | 0       | 0       | 35,342  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 45     | 0,4     | 0,29    | 4,4         |
| 22.03.2025 | 3,2     | 0         | 34,31   | 0       | 0       | 33,595  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 45,2   | 0,4     | 0,29    | 5,6         |
| 23.03.2025 | 3,089   | 0         | 32,687  | 0       | 0       | 32,008  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 44,7   | 0,4     | 0,29    | 5,7         |
| 24.03.2025 | 3,404   | 0         | 34,746  | 0       | 0       | 34,017  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 44,2   | 0,39    | 0,29    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 3,146   | 0         | 35,076  | 0       | 0       | 34,348  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 45,8   | 0,4     | 0,29    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 3,1     | 0         | 33,355  | 0       | 0       | 32,664  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 45     | 0,4     | 0,29    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 3,209   | 0         | 34,394  | 0       | 0       | 33,679  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 45     | 0,4     | 0,29    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 3,343   | 0         | 32,175  | 0       | 0       | 31,507  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 42,4   | 0,4     | 0,29    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 2,848   | 0         | 27,505  | 0       | 0       | 26,952  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 41,3   | 0,4     | 0,29    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 3,141   | 0         | 32,347  | 0       | 0       | 31,69   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 43,3   | 0,4     | 0,29    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 2,565   | 0         | 28,291  | 0       | 0       | 27,717  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 44,8   | 0,39    | 0,28    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 2,897   | 0         | 31,355  | 0       | 0       | 30,708  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 45,1   | 0,39    | 0,29    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 2,643   | 0         | 27,956  | 0       | 0       | 27,39   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 43,8   | 0,4     | 0,29    | -           |
| 03.04.2025 | 2,503   | 0         | 24,779  | 0       | 0       | 24,285  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,2   | 41,6   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 04.04.2025 | 2,687   | 0         | 28,145  | 0       | 0       | 27,581  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 43,2   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 05.04.2025 | 3,369   | 0         | 37,538  | 0       | 0       | 36,739  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,5   | 46,7   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 06.04.2025 | 3,538   | 0         | 39,299  | 0       | 0       | 38,431  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 48,1   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 07.04.2025 | 3,118   | 0         | 34,91   | 0       | 0       | 34,162  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 47,1   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 08.04.2025 | 3,076   | 0         | 35,022  | 0       | 0       | 34,292  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 46,4   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 09.04.2025 | 3,35    | 0         | 36,897  | 0       | 0       | 36,117  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 46,2   | 0,4     | 0,29    | -           |
| 10.04.2025 | 3,207   | 0         | 37,927  | 0       | 0       | 37,127  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 47,7   | 0,4     | 0,29    | -           |
| 11.04.2025 | 3,26    | 0         | 37,032  | 0       | 0       | 36,251  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 46,9   | 0,4     | 0,29    | -           |
| 12.04.2025 | 3,244   | 0         | 34,331  | 0       | 0       | 33,619  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 44,7   | 0,39    | 0,29    | -           |
| 13.04.2025 | 2,456   | 0         | 23,619  | 0       | 0       | 23,144  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 41,3   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 14.04.2025 | 1,1     | 0         | 11,453  | 0       | 0       | 11,24   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 40,4   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 15.04.2025 | 0,201   | 0         | 4,069   | 0       | 0       | 4,01    | 0      | 0      | 24       | 0       | 56     | 44,1   | 0,37    | 0,27    | -           |
| 16.04.2025 | 0,207   | 0         | 9,113   | 0       | 0       | 8,954   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 55,8   | 0,36    | 0,27    | -           |
| 17.04.2025 | 0,241   | 0         | 4,963   | 0       | 0       | 4,891   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,8   | 44,1   | 0,38    | 0,27    | -           |
| 18.04.2025 | 0,212   | 0         | 3,186   | 0       | 0       | 3,136   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,2   | 42     | 0,36    | 0,28    | -           |
| 19.04.2025 | 0,234   | 0         | 3,268   | 0       | 0       | 3,216   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 41,1   | 0,35    | 0,27    | -           |
| 20.04.2025 | 0,201   | 0         | 3,394   | 0       | 0       | 3,339   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 44,8   | 0,36    | 0,27    | -           |
| Итого:     | 76,195  | 0         | 829,238 | 0       | 0       | 812,151 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,199  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 217,959 | 2760,39  | 0      | 0      | 2694,918 | 0     | 0     | 1160    | 24     |
| 20.04.2025 | 294,154 | 3589,628 | 0      | 0      | 3507,069 | 0     | 0     | 1904    | 24     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:06:44