

#296614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,321	0	67,765	0	0	66,283	0	0	24	0	69,7	57,7	0,39	0,3	-
22.03.2026	3,237	0	73,579	0	0	71,945	0	0	24	0	70,2	59,5	0,39	0,3	-
23.03.2026	2,851	0	63,85	0	0	62,445	0	0	24	0	70	59,1	0,4	0,3	-
24.03.2026	3,122	0	61,78	0	0,26	60,433	0	0,256	24	0	69,5	57,4	0,41	0,3	-
25.03.2026	2,565	0,064	66,418	0	0	64,966	0	0	24	0	69,7	60,3	0,4	0,3	-
26.03.2026	3,08	0	66,379	0	0	64,924	0	0	24	0	69,8	58,4	0,38	0,29	-
27.03.2026	3,117	0	72,243	0	0	70,645	0	0	24	0	70,1	59,6	0,37	0,3	-
28.03.2026	3,547	0	68,231	0	0	66,725	0	0	24	0	70	57,4	0,37	0,29	-
29.03.2026	3,275	0	63,776	0	0	62,388	0	0	24	0	69,5	56,9	0,38	0,29	-
30.03.2026	3,135	0	62,383	0	0	61,021	0	0	24	0	69,6	57,4	0,38	0,29	-
31.03.2026	3,099	0	61,397	0	0	60,047	0	0	24	0	69,8	57,5	0,37	0,29	-
01.04.2026	3,161	0	64,853	0	0,18	63,431	0	0,177	24	0	69,7	58	0,36	0,29	-
02.04.2026	3,527	0,042	64,208	0	0	62,783	0	0	24	0	70,2	56,8	0,36	0,29	-
03.04.2026	3,253	0	54,31	0	0	53,116	0	0	24	0	69,9	55,3	0,37	0,29	-
04.04.2026	3,559	0	60,748	0	0	59,409	0	0	24	0	69,9	55,7	0,37	0,29	-
05.04.2026	3,129	0	60,338	0	0	59,022	0	0	24	0	69,5	56,9	0,37	0,29	-
06.04.2026	3,131	0	67,549	0	0	66,071	0	0	24	0	69,6	58,4	0,37	0,29	-
07.04.2026	3,484	0	64,984	0	0,09	63,559	0	0,089	24	0	69,9	56,9	0,37	0,3	-
08.04.2026	3,818	0,019	66,175	0	0	64,708	0	0	24	0	70,1	56,1	0,36	0,29	-
09.04.2026	3,67	0	69,684	0	0	68,151	0	0	24	0	69,9	57,1	0,36	0,29	-
10.04.2026	3,605	0	69,276	0	0	67,753	0	0	24	0	69,8	57,2	0,36	0,29	-
11.04.2026	3,376	0	62,177	0	0	60,815	0	0	24	0	69,7	56,5	0,38	0,29	-
12.04.2026	3,138	0	53,187	0	0	52,025	0	0	24	0	69,6	55,2	0,38	0,29	-
13.04.2026	1,403	0	56,163	0	0	54,942	0	0	24	0	69,5	63,4	0,38	0,29	-
14.04.2026	0,06	0	57,512	0	0	56,254	0	0	24	0	69,6	69,4	0,38	0,29	-
15.04.2026	0,143	0	47,136	0	0	46,121	0	0	24	0	69,2	68,5	0,39	0,29	-
16.04.2026	0,166	0	39,504	0	0	38,657	0	0	24	0	69	68	0,38	0,29	-
17.04.2026	0,17	0	33,453	0	0	32,747	0	0	24	0	68,3	67,1	0,39	0,29	-
18.04.2026	0,173	0	38,13	0	0	37,317	0	0	24	0	68,7	67,6	0,39	0,29	-
19.04.2026	0,219	0	31,641	0	0	30,974	0	0	24	0	68,2	66,6	0,4	0,29	-
20.04.2026	0,358	0	40,059	0	0,49	39,199	0	0,481	24	0	68,9	67,6	0,39	0,29	-
Итого:	77,892	0	1828,888	0	1,02	1788,876	0	1,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,604														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1018,485	17057,287	0	1,55	16642,605	0	1,519	9916	28
20.04.2026	1096,377	18886,175	0	2,57	18431,481	0	2,522	10660	28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:13:02