

#4795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,068	0	15,64	0	0	15,332	0	0	24	0	65,7	64,7	0,41	0,28	-
22.04.2022	0,087	0	10,839	0	0	10,634	0	0	24	0	64,4	62,5	0,42	0,27	-
23.04.2022	0,093	0	13,211	0	0	12,957	0	0	24	0	65	63,3	0,42	0,28	-
24.04.2022	0,071	0	12,509	0	0	12,27	0	0	24	0	64,8	63,5	0,41	0,27	-
25.04.2022	0,054	0	14,669	0	0	14,385	0	0	24	0	65,2	64,3	0,41	0,27	-
26.04.2022	0,056	0	13,216	0	0	12,968	0	0	24	0	64	63	0,39	0,26	-
27.04.2022	0,05	0	19,298	0	0	18,937	0	0	24	0	64,1	63,5	0,43	0,25	-
28.04.2022	0,067	0	14,173	0	0	13,914	0	0	24	0	63,1	62	0,46	0,25	-
29.04.2022	0,085	0	15,141	0	0	14,855	0	0	24	0	64,2	62,8	0,4	0,25	-
30.04.2022	0,055	0	9,863	0	0	9,663	0	0	24	0	66,9	65,5	0,38	0,25	-
01.05.2022	0,061	0	10,33	0	0	10,123	0	0	24	0	66,3	64,9	0,39	0,25	-
02.05.2022	0,077	0	12,182	0	0	11,93	0	0	24	0	67,7	66,1	0,4	0,25	-
03.05.2022	0,056	0	12,487	0	0	12,233	0	0	24	0	66,9	65,8	0,39	0,25	-
04.05.2022	0,068	0	9,341	0	0	9,151	0	0	24	0	66,9	65,2	0,4	0,25	-
05.05.2022	0,094	0	9,758	0	0	9,563	0	0	24	0	66,4	64	0,4	0,25	-
06.05.2022	0,067	0	9,952	0	0	9,746	0	0	24	0	67,7	66,1	0,42	0,25	-
07.05.2022	0,074	0	11,775	0	0	11,538	0	0	24	0	66,5	65	0,4	0,25	-
08.05.2022	0,092	0	10,823	0	0	10,599	0	0	24	0	67,5	65,5	0,42	0,25	-
09.05.2022	0,054	0	11,939	0	0	11,694	0	0	24	0	67,3	66,2	0,41	0,25	-
10.05.2022	0,054	0	10,649	0	0	10,431	0	0	24	0	67,2	66	0,41	0,25	-
11.05.2022	0,063	0	9,389	0	0	9,203	0	0	24	0	66,1	64,5	0,41	0,25	-
12.05.2022	0,049	0	10,698	0	0	10,479	0	0	24	0	67,2	66,1	0,42	0,25	-
13.05.2022	0,07	0	13,426	0	0	13,153	0	0	24	0	66,8	65,6	0,41	0,25	-
14.05.2022	0,076	0	10,471	0	0	10,255	0	0	24	0	67,5	65,8	0,43	0,25	-
15.05.2022	0,052	0	8,783	0	0	8,61	0	0	24	0	65,9	64,4	0,41	0,25	-
16.05.2022	0,043	0	8,994	0	0	8,81	0	0	24	0	67,1	65,9	0,41	0,25	-
17.05.2022	0,093	0	9,169	0	0	8,992	0	0	24	0	65	62,6	0,39	0,25	-
18.05.2022	0,048	0	9,632	0	0	9,439	0	0	24	0	66,4	65,2	0,39	0,25	-
19.05.2022	0,055	0	10,399	0	0	10,193	0	0	24	0	66	64,7	0,38	0,25	-
20.05.2022	0,056	0	9,385	0	0	9,196	0	0	24	0	66,6	65,2	0,41	0,25	-
Итого:	1,988	0	348,141	0	0	341,253	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,475														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	695,091	11024,546	0	0,31	10782,621	0	0,307	8070	6
20.05.2022	697,083	11372,687	0	0,31	11123,874	0	0,307	8790	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 11:45:30