

# #4801#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель АГАТ, ООО  
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград  
Номер абонента 2777  
Порядковый номер 9252  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 16035777  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,085	0	3,233	0	0	3,184	0	0	24	0	56,7	50,4	0,32	0,26	-
22.04.2023	0,082	0	2,788	0	0	2,747	0	0	24	0	56,1	48,9	0,32	0,25	-
23.04.2023	0,077	0	2,832	0	0	2,79	0	0	24	0	56,4	49,8	0,32	0,25	-
24.04.2023	0,083	0	2,837	0	0	2,795	0	0	24	0	56,1	49	0,33	0,25	-
25.04.2023	0,091	0	3,577	0	0	3,52	0	0	24	0	58,8	52,6	0,33	0,25	-
26.04.2023	0,068	0	3,07	0	0	3,023	0	0	24	0	57,4	52	0,33	0,25	-
27.04.2023	0,07	0	2,808	0	0	2,767	0	0	24	0	55,7	49,7	0,32	0,25	-
28.04.2023	0,078	0	3,053	0	0	3,008	0	0	24	0	56,3	50,1	0,33	0,25	-
29.04.2023	0,079	0	2,566	0	0	2,525	0	0	24	0	58,6	51,1	0,36	0,25	-
30.04.2023	0,109	0	3,415	0	0	3,361	0	0	18	6	58,3	50,6	0,34	0,25	-
01.05.2023	0,077	0	3,645	0	0	3,586	0	0	24	0	59,2	54,1	0,34	0,25	-
02.05.2023	0,111	0	3,667	0	0	3,609	0	0	24	0	58,6	51,2	0,33	0,25	-
03.05.2023	0,061	0	3,38	0	0	3,327	0	0	24	0	57,9	53,6	0,33	0,25	-
04.05.2023	0,08	0	2,939	0	0	2,897	0	0	24	0	55,3	48,8	0,33	0,25	-
05.05.2023	0,084	0	3,07	0	0	3,024	0	0	24	0	56,9	50,3	0,34	0,25	-
06.05.2023	0,076	0	3,656	0	0	3,598	0	0	24	0	58,5	53,5	0,34	0,25	-
07.05.2023	0,077	0	3,013	0	0	2,968	0	0	24	0	56,5	50,3	0,35	0,25	-
08.05.2023	0,071	0	2,9	0	0	2,858	0	0	24	0	55,9	50	0,35	0,25	-
09.05.2023	0,072	0	2,716	0	0	2,678	0	0	24	0	55,1	48,7	0,35	0,25	-
10.05.2023	0,077	0	2,799	0	0	2,759	0	0	24	0	55,3	48,7	0,34	0,25	-
11.05.2023	0,083	0	3,097	0	0	3,05	0	0	24	0	57	50,5	0,35	0,25	-
12.05.2023	0,103	0	3,18	0	0	3,132	0	0	24	0	57,3	49,4	0,36	0,24	-
13.05.2023	0,097	0	3,747	0	0	3,685	0	0	24	0	59,7	53,5	0,37	0,24	-
14.05.2023	0,098	0	3,582	0	0	3,524	0	0	24	0	59,1	52,4	0,37	0,25	-
15.05.2023	0,091	0	3,524	0	0	3,466	0	0	24	0	59,3	53,1	0,37	0,24	-
16.05.2023	0,093	0	3,986	0	0	3,919	0	0	24	0	60,2	54,6	0,36	0,24	-
17.05.2023	0,074	0	3,059	0	0	3,013	0	0	24	0	56,7	50,8	0,37	0,24	-
18.05.2023	0,075	0	3,512	0	0	3,46	0	0	24	0	56,7	51,5	0,35	0,25	-
19.05.2023	0,073	0	3,298	0	0	3,246	0	0	24	0	58,3	52,9	0,37	0,24	-
20.05.2023	0,102	0	3,331	0	0	3,278	0	0	24	0	58,7	51,3	0,38	0,25	-
Итого:	2,497	0	96,28	0	0	94,797	0	0	714	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,596														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 714

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1372,852	19415,032	0	1,14	18987,66	0	1,13	16801	35
20.05.2023	1375,349	19511,312	0	1,14	19082,458	0	1,13	17515	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:31:04