

#130712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (АСЦП)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,178	0	3,287	0	0	3,234	0	0	24	0	58,9	45,8	0,36	0,28	-
22.04.2025	0,202	0	3,141	0	0	3,092	0	0	24	0	58,2	42,6	0,35	0,27	-
23.04.2025	0,188	0	3,298	0	0	3,245	0	0	24	0	58,7	44,9	0,35	0,27	-
24.04.2025	0,221	0	3,331	0	0	3,278	0	0	24	0	58,8	42,7	0,34	0,27	-
25.04.2025	0,177	0	3,359	0	0	3,306	0	0	24	0	58,6	45,8	0,34	0,27	-
26.04.2025	0,199	0	3,302	0	0	3,25	0	0	24	0	58,4	43,7	0,34	0,27	-
27.04.2025	0,17	0	3,104	0	0	3,057	0	0	24	0	57,4	44	0,33	0,27	-
28.04.2025	0,184	0	3,503	0	0	3,447	0	0	24	0	58,9	46,2	0,33	0,27	-
29.04.2025	0,063	0	2,446	0	0	2,412	0	0	24	0	54,8	48,5	0,34	0,27	-
30.04.2025	0,195	0	3,611	0	0	3,552	0	0	24	0	59,2	46,1	0,33	0,27	-
01.05.2025	0,214	0	3,853	0	0	3,789	0	0	24	0	59,8	46,3	0,33	0,27	-
02.05.2025	0,187	0	4,074	0	0	4,005	0	0	24	0	60,8	49,7	0,34	0,28	-
03.05.2025	0,174	0	4,246	0	0	4,173	0	0	24	0	61,1	51,2	0,34	0,28	-
04.05.2025	0,157	0	4,994	0	0	4,905	0	0	24	0	62,2	54,6	0,33	0,28	-
05.05.2025	0,189	0	7,57	0	0	7,422	0	0	24	0	65,5	59,4	0,33	0,28	-
06.05.2025	0,159	0	20,61	0	0	20,151	0	0	24	0	70,3	68,4	0,32	0,28	-
07.05.2025	0,161	0	18,098	0	0	17,703	0	0	24	0	69,5	67,4	0,33	0,28	-
08.05.2025	0,14	0	22,911	0	0	22,408	0	0	24	0	69,7	68,2	0,32	0,28	-
09.05.2025	0,147	0	17,85	0	0	17,465	0	0	24	0	69,1	67,1	0,32	0,28	-
10.05.2025	0,137	0	21,939	0	0	21,455	0	0	24	0	69,9	68,4	0,32	0,28	-
11.05.2025	0,122	0	21,114	0	0	20,649	0	0	24	0	70	68,6	0,33	0,28	-
12.05.2025	0,121	0	25,724	0	0	25,153	0	0	24	0	70,2	69	0,32	0,28	-
13.05.2025	0,123	0	25,579	0	0	25,013	0	0	24	0	70,1	69	0,32	0,28	-
14.05.2025	0,117	0	23,826	0	0	23,296	0	0	24	0	70,2	69	0,32	0,28	-
15.05.2025	0,133	0	23,921	0	0	23,39	0	0	24	0	70,2	68,8	0,33	0,28	-
16.05.2025	0,134	0	21,157	0	0	20,694	0	0	24	0	69,6	68,1	0,32	0,28	-
17.05.2025	0,149	0	3,755	0	0	3,693	0	0	24	0	59,8	50,2	0,32	0,27	-
18.05.2025	0,176	0	3,843	0	0	3,779	0	0	24	0	59,9	48,8	0,32	0,27	-
19.05.2025	0,185	0	3,92	0	0	3,855	0	0	24	0	60,1	48,6	0,32	0,28	-
20.05.2025	0,19	0	4,143	0	0	4,073	0	0	24	0	60,6	49,4	0,32	0,28	-
Итого:	4,892	0	315,509	0	0	308,944	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,168														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	294,154	3589,628	0	0	3507,069	0	0	1904	24
20.05.2025	299,047	3905,137	0	0	3816,012	0	0	2624	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 14:26:27