

#4802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,1	0	3,832	0	0	3,768	0	0	24	0	59,9	53,5	0,38	0,25	-
22.05.2023	0,083	0	3,179	0	0	3,13	0	0	24	0	57,5	51,2	0,36	0,25	-
23.05.2023	0,088	0	3,433	0	0	3,378	0	0	24	0	59	52,9	0,37	0,25	-
24.05.2023	0,084	0	2,828	0	0	2,786	0	0	24	0	56,4	49,2	0,38	0,25	-
25.05.2023	0,088	0	3,509	0	0	3,453	0	0	24	0	58,8	52,8	0,38	0,25	-
26.05.2023	0,112	0	5,113	0	0	5,021	0	0	24	0	62,6	57,2	0,36	0,25	-
27.05.2023	0,089	0	4,015	0	0	3,946	0	0	24	0	61	55,6	0,38	0,25	-
28.05.2023	0,105	0	3,488	0	0	3,432	0	0	24	0	58,9	51,6	0,37	0,25	-
29.05.2023	0,082	0	3,044	0	0	2,998	0	0	24	0	57,3	50,8	0,38	0,25	-
30.05.2023	0,097	0	3,117	0	0	3,069	0	0	24	0	57,4	49,8	0,35	0,24	-
31.05.2023	0,075	0	3,309	0	0	3,257	0	0	24	0	58,3	52,9	0,38	0,25	-
01.06.2023	0,078	0	2,832	0	0	2,791	0	0	24	0	56,1	49,5	0,36	0,24	-
02.06.2023	0,076	0	3,302	0	0	3,25	0	0	24	0	58,4	52,8	0,38	0,24	-
03.06.2023	0,091	0	3,289	0	0	3,238	0	0	24	0	57,8	51,1	0,37	0,25	-
04.06.2023	0,08	0	2,889	0	0	2,847	0	0	24	0	56	49,3	0,36	0,24	-
05.06.2023	0,076	0	3,073	0	0	3,027	0	0	24	0	56,8	50,8	0,35	0,24	-
06.06.2023	0,091	0	3,837	0	0	3,773	0	0	24	0	59,9	54,2	0,37	0,25	-
07.06.2023	0,072	0	2,979	0	0	2,933	0	0	24	0	57,5	51,6	0,37	0,25	-
08.06.2023	0,082	0	3,63	0	0	3,572	0	0	23	1	59	53,5	0,36	0,25	-
09.06.2023	0,084	0	3,272	0	0	3,221	0	0	24	0	57,9	51,7	0,35	0,24	-
10.06.2023	0,083	0	3,168	0	0	3,118	0	0	24	0	58,2	51,8	0,36	0,24	-
11.06.2023	0,072	0	2,751	0	0	2,711	0	0	24	0	55,6	49,3	0,36	0,24	-
12.06.2023	0,083	0	3,036	0	0	2,989	0	0	24	0	57,6	51	0,37	0,25	-
13.06.2023	0,09	0	3,017	0	0	2,971	0	0	24	0	57,2	49,9	0,36	0,25	-
14.06.2023	0,095	0	3,537	0	0	3,48	0	0	24	0	59	52,6	0,37	0,25	-
15.06.2023	0,078	0	3,849	0	0	3,784	0	0	24	0	60,1	55,2	0,37	0,25	-
16.06.2023	0,083	0	2,783	0	0	2,742	0	0	24	0	56,6	49,3	0,37	0,24	-
17.06.2023	0,073	0	2,873	0	0	2,83	0	0	24	0	56,9	50,8	0,37	0,24	-
18.06.2023	0,082	0	2,76	0	0	2,719	0	0	24	0	56,5	49,3	0,39	0,24	-
19.06.2023	0,049	0	2,396	0	0	2,364	0	0	24	0	53,8	48,9	0,37	0,25	-
20.06.2023	0,073	0	3,226	0	0	3,175	0	0	24	0	58,5	53,1	0,38	0,25	-
Итого:	2,594	0	101,366	0	0	99,773	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,62														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	1375,349	19511,312	0	1,14	19082,458	0	1,13	17515	41
20.06.2023	1377,944	19612,678	0	1,14	19182,231	0	1,13	18258	42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:43:05