

#88229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,137	0	2,813	0	0	2,775	0	0	24	0	54,1	42,3	0,34	0,25	-
22.05.2024	0,132	0	2,732	0	0	2,695	0	0	24	0	54	42,3	0,36	0,25	-
23.05.2024	0,154	0	2,691	0	0	2,653	0	0	24	0	55,1	41,2	0,39	0,25	-
24.05.2024	0,123	0	2,521	0	0	2,487	0	0	24	0	54,2	42,5	0,38	0,25	-
25.05.2024	0,154	0	2,755	0	0	2,716	0	0	24	0	54,9	41,4	0,38	0,25	-
26.05.2024	0,165	0	2,943	0	0	2,9	0	0	24	0	56,4	42,9	0,4	0,25	-
27.05.2024	0,125	0	2,62	0	0	2,584	0	0	24	0	54,1	42,6	0,38	0,25	-
28.05.2024	0,126	0	2,582	0	0	2,547	0	0	24	0	54,2	42,4	0,37	0,25	-
29.05.2024	0,12	0	2,759	0	0	2,72	0	0	24	0	55,1	44,6	0,39	0,25	-
30.05.2024	0,098	0	2,427	0	0	2,395	0	0	24	0	53,6	43,8	0,37	0,25	-
31.05.2024	0,138	0	2,709	0	0	2,672	0	0	24	0	54,4	42,1	0,38	0,25	-
01.06.2024	0,147	0	2,687	0	0	2,65	0	0	24	0	54,8	41,6	0,4	0,25	-
02.06.2024	0,119	0	2,684	0	0	2,648	0	0	24	0	53,7	43	0,37	0,25	-
03.06.2024	0,099	0	2,535	0	0	2,501	0	0	24	0	53,4	44	0,37	0,25	-
04.06.2024	0,122	0	2,501	0	0	2,467	0	0	24	0	54,3	42,5	0,38	0,25	-
05.06.2024	0,13	0	2,547	0	0	2,512	0	0	24	0	54,6	42,2	0,39	0,25	-
06.06.2024	0,126	0	2,88	0	0	2,839	0	0	24	0	55,2	44,6	0,37	0,25	-
07.06.2024	0,115	0	2,562	0	0	2,525	0	0	24	0	55,5	44,7	0,37	0,25	-
08.06.2024	0,152	0	2,752	0	0	2,713	0	0	21	3	54,9	41,6	0,38	0,25	-
09.06.2024	0,14	0	2,716	0	0	2,679	0	0	24	0	54,4	41,9	0,38	0,25	-
10.06.2024	0,133	0	2,878	0	0	2,837	0	0	24	0	55,7	44,5	0,38	0,25	-
11.06.2024	0,109	0	2,534	0	0	2,5	0	0	24	0	53,9	43,5	0,38	0,25	-
12.06.2024	0,125	0	3,101	0	0	3,055	0	0	24	0	56,2	46,5	0,38	0,25	-
13.06.2024	0,113	0	2,739	0	0	2,7	0	0	24	0	55,2	45,2	0,39	0,25	-
14.06.2024	0,143	0	2,891	0	0	2,849	0	0	24	0	55,8	43,8	0,4	0,25	-
15.06.2024	0,126	0	3,091	0	0	3,046	0	0	24	0	56	46,1	0,38	0,25	-
16.06.2024	0,12	0	2,597	0	0	2,562	0	0	24	0	54,1	42,9	0,38	0,25	-
17.06.2024	0,086	0	2,33	0	0	2,299	0	0	24	0	53,4	44,5	0,41	0,25	-
18.06.2024	0,097	0	2,446	0	0	2,414	0	0	24	0	53,5	43,9	0,38	0,25	-
19.06.2024	0,128	0	5,709	0	0	5,638	0	0	24	0	51,7	46,3	0,39	0,29	-
20.06.2024	0,128	0	2,701	0	0	2,662	0	0	24	0	55,5	44,1	0,41	0,29	-
Итого:	3,93	0	86,433	0	0	85,24	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,939														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	2103,405	27228,306	0	1,46	26628,672	0	1,447	26291	49
20.06.2024	2107,335	27314,739	0	1,46	26713,911	0	1,447	27032	52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 7:31:15