

#133740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (ASCII)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,159	0	3,82	0	0	3,757	0	0	24	0	59,7	49,6	0,32	0,27	-
22.05.2025	0,137	0	3,741	0	0	3,679	0	0	24	0	59,9	51	0,33	0,27	-
23.05.2025	0,156	0	3,695	0	0	3,634	0	0	24	0	59,9	49,7	0,34	0,28	-
24.05.2025	0,152	0	3,753	0	0	3,691	0	0	24	0	59,9	50,1	0,34	0,28	-
25.05.2025	0,132	0	3,635	0	0	3,575	0	0	24	0	59,6	50,8	0,34	0,27	-
26.05.2025	0,105	0	3,403	0	0	3,348	0	0	24	0	59,1	51,6	0,33	0,27	-
27.05.2025	0,066	0	3,145	0	0	3,096	0	0	24	0	58,4	53,3	0,34	0,28	-
28.05.2025	0,047	0	3	0	0	2,954	0	0	24	0	57,7	53,9	0,35	0,28	-
29.05.2025	0,229	0	4,845	0	0	4,758	0	0	24	0	62,5	51	0,34	0,28	-
30.05.2025	0,208	0	4,522	0	0	4,442	0	0	24	0	61,9	50,7	0,35	0,28	-
31.05.2025	0,195	0	4,196	0	0	4,123	0	0	24	0	61,5	50,2	0,36	0,28	-
01.06.2025	0,202	0	4,31	0	0	4,235	0	0	24	0	61,3	50	0,35	0,28	-
02.06.2025	0,214	0	4,17	0	0	4,098	0	0	24	0	61,3	48,9	0,35	0,27	-
03.06.2025	0,18	0	4,11	0	0	4,039	0	0	24	0	61,4	50,8	0,36	0,28	-
04.06.2025	0,171	0	3,825	0	0	3,761	0	0	24	0	60,6	49,7	0,36	0,28	-
05.06.2025	0,181	0	4,124	0	0	4,053	0	0	24	0	61,2	50,6	0,35	0,28	-
06.06.2025	0,151	0	3,732	0	0	3,67	0	0	24	0	60,2	50,3	0,35	0,28	-
07.06.2025	0,161	0	4,015	0	0	3,946	0	0	24	0	60,9	51,2	0,36	0,28	-
08.06.2025	0,166	0	3,834	0	0	3,769	0	0	24	0	60,6	50,2	0,36	0,28	-
09.06.2025	0,198	0	4,333	0	0	4,258	0	0	24	0	61,4	50,3	0,35	0,28	-
10.06.2025	0,181	0	4,041	0	0	3,972	0	0	24	0	60,7	49,8	0,35	0,27	-
11.06.2025	0,075	0	3,16	0	0	3,11	0	0	24	0	58,6	52,8	0,36	0,27	-
12.06.2025	0,193	0	4,049	0	0	3,98	0	0	24	0	61	49,4	0,36	0,27	-
13.06.2025	0,192	0	4,091	0	0	4,021	0	0	24	0	60,8	49,5	0,36	0,28	-
14.06.2025	0,202	0	4,373	0	0	4,297	0	0	24	0	61,5	50,3	0,36	0,27	-
15.06.2025	0,186	0	3,983	0	0	3,915	0	0	24	0	60,8	49,5	0,37	0,28	-
16.06.2025	0,179	0	3,98	0	0	3,912	0	0	24	0	60,9	50	0,37	0,28	-
17.06.2025	0,22	0	4,344	0	0	4,269	0	0	24	0	61,3	49,1	0,36	0,27	-
18.06.2025	0,156	0	15,829	0	0	15,611	0	0	24	0	54,3	51,9	0,34	0,31	-
19.06.2025	0,164	0	4,08	0	0	4,009	0	0	24	0	61,6	51,8	0,37	0,33	-
20.06.2025	0,127	0	3,491	0	0	3,433	0	0	24	0	60	51,2	0,37	0,33	-
Итого:	5,085	0	133,629	0	0	131,415	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,215														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	299,047	3905,137	0	0	3816,012	0	0	2624	24
20.06.2025	304,131	4038,766	0	0	3947,424	0	0	3368	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:31:12