

#4794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,037	0	8,378	0	0	8,219	0	0	24	0	64,4	63,4	0,34	0,26	-
22.07.2022	0,05	0	9,67	0	0	9,483	0	0	24	0	65,3	64	0,35	0,26	-
23.07.2022	0,044	0	8,24	0	0	8,082	0	0	24	0	64,9	63,6	0,36	0,26	-
24.07.2022	0,055	0	9,412	0	0	9,23	0	0	24	0	65	63,6	0,36	0,26	-
25.07.2022	0,045	0	7,26	0	0	7,125	0	0	24	0	63,8	62,4	0,35	0,26	-
26.07.2022	0,058	0	8,41	0	0	8,246	0	0	24	0	65,5	63,8	0,35	0,26	-
27.07.2022	0,035	0	8,846	0	0	8,673	0	0	24	0	65,4	64,5	0,35	0,26	-
28.07.2022	0,042	0	7,223	0	0	7,087	0	0	24	0	64,3	62,9	0,35	0,26	-
29.07.2022	0,051	0	9,434	0	0	9,252	0	0	24	0	65	63,7	0,34	0,26	-
30.07.2022	0,044	0	7,624	0	0	7,478	0	0	24	0	64,8	63,4	0,34	0,26	-
31.07.2022	0,043	0	9,238	0	0	9,057	0	0	24	0	65,6	64,5	0,35	0,26	-
01.08.2022	0,053	0	7,26	0	0	7,124	0	0	24	0	64,1	62,3	0,36	0,26	-
02.08.2022	0,053	0	7,113	0	0	6,978	0	0	24	0	64,5	62,7	0,36	0,26	-
03.08.2022	0,037	0	9,721	0	0	9,531	0	0	24	0	65,4	64,5	0,36	0,26	-
04.08.2022	0,045	0	7,498	0	0	7,356	0	0	24	0	64,4	62,9	0,34	0,26	-
05.08.2022	0,036	0	6,748	0	0	6,618	0	0	24	0	65	63,8	0,35	0,26	-
06.08.2022	0,036	0	8,813	0	0	8,629	0	0	24	0	67,9	66,9	0,37	0,26	-
07.08.2022	0,051	0	8,266	0	0	8,105	0	0	24	0	65,4	63,9	0,37	0,26	-
08.08.2022	0,045	0	9,462	0	0	9,275	0	0	24	0	65,8	64,7	0,36	0,26	-
09.08.2022	0,042	0	8,143	0	0	7,986	0	0	24	0	65,1	63,8	0,37	0,26	-
10.08.2022	0,04	0	7,961	0	0	7,803	0	0	24	0	66	64,8	0,37	0,26	-
11.08.2022	0,037	0	6,065	0	0	5,949	0	0	24	0	64,7	63,2	0,38	0,26	-
12.08.2022	0,032	0	6,636	0	0	6,507	0	0	24	0	65,1	64	0,38	0,26	-
13.08.2022	0,051	0	7,348	0	0	7,202	0	0	24	0	66,2	64,5	0,41	0,26	-
14.08.2022	0,044	0	6,059	0	0	5,944	0	0	24	0	64,4	62,7	0,41	0,25	-
15.08.2022	0,036	0	8,411	0	0	8,25	0	0	23	1	64,8	63,8	0,39	0,25	-
16.08.2022	0,055	0	8,444	0	0	8,277	0	0	24	0	66	64,4	0,38	0,25	-
17.08.2022	0,048	0	7,953	0	0	7,796	0	0	24	0	65,9	64,5	0,4	0,25	-
18.08.2022	0,047	0	7,449	0	0	7,294	0	0	24	0	67,7	66,2	0,41	0,25	-
19.08.2022	0,052	0	7,287	0	0	7,141	0	0	24	0	66,4	64,6	0,42	0,25	-
20.08.2022	0,043	0	9,379	0	0	9,181	0	0	24	0	68,4	67,3	0,42	0,25	-
Итого:	1,387	0	249,751	0	0	244,878	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,331														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	700,44	11958,625	0	0,31	11698,585	0	0,307	10254	6
20.08.2022	701,826	12208,376	0	0,31	11943,463	0	0,307	10997	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 17:08:36