

#92699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (ASCII)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,13	0	2,295	0	0	2,262	0	0	24	0	55,5	41,8	0,45	0,26	-
22.07.2024	0,126	0	2,897	0	0	2,852	0	0	24	0	57,6	47,1	0,4	0,25	-
23.07.2024	0,127	0	2,355	0	0	2,322	0	0	24	0	55,1	42,1	0,41	0,25	-
24.07.2024	0,119	0	2,476	0	0	2,442	0	0	24	0	54,3	42,8	0,4	0,25	-
25.07.2024	0,15	0	2,727	0	0	2,689	0	0	24	0	55	41,7	0,39	0,25	-
26.07.2024	0,13	0	2,62	0	0	2,582	0	0	24	0	56	44	0,43	0,25	-
27.07.2024	0,135	0	2,605	0	0	2,569	0	0	24	0	54,7	42,2	0,35	0,24	-
28.07.2024	0,156	0	2,72	0	0	2,682	0	0	24	0	55,2	41,4	0,37	0,24	-
29.07.2024	0,149	0	2,68	0	0	2,643	0	0	24	0	54,9	41,4	0,36	0,24	-
30.07.2024	0,142	0	2,662	0	0	2,625	0	0	24	0	54,7	41,8	0,37	0,25	-
31.07.2024	0,151	0	2,88	0	0	2,838	0	0	24	0	56,2	43,5	0,37	0,24	-
01.08.2024	0,139	0	2,625	0	0	2,589	0	0	24	0	54,5	41,7	0,38	0,25	-
02.08.2024	0,132	0	2,563	0	0	2,528	0	0	24	0	54,4	41,9	0,36	0,24	-
03.08.2024	0,153	0	2,69	0	0	2,652	0	0	24	0	54,9	41,2	0,39	0,24	-
04.08.2024	0,172	0	2,807	0	0	2,767	0	0	24	0	55,5	40,7	0,38	0,24	-
05.08.2024	0,125	0	2,516	0	0	2,482	0	0	24	0	54,2	42,2	0,37	0,25	-
06.08.2024	0,145	0	2,68	0	0	2,643	0	0	24	0	54,8	41,7	0,36	0,25	-
07.08.2024	0,127	0	2,496	0	0	2,462	0	0	24	0	54,4	42,1	0,38	0,25	-
08.08.2024	0,135	0	2,586	0	0	2,55	0	0	24	0	54,7	42,1	0,37	0,24	-
09.08.2024	0,161	0	2,735	0	0	2,696	0	0	24	0	55,2	40,9	0,38	0,25	-
10.08.2024	0,166	0	2,793	0	0	2,754	0	0	24	0	55,1	40,8	0,36	0,24	-
11.08.2024	0,179	0	3,032	0	0	2,987	0	0	24	0	56,6	42,3	0,37	0,24	-
12.08.2024	0,147	0	2,627	0	0	2,59	0	0	24	0	54,8	41,3	0,36	0,24	-
13.08.2024	0,158	0	2,723	0	0	2,685	0	0	24	0	55,2	41,1	0,37	0,24	-
14.08.2024	0,157	0	2,786	0	0	2,747	0	0	24	0	55	41,3	0,36	0,25	-
15.08.2024	0,138	0	2,804	0	0	2,763	0	0	24	0	55,8	43,9	0,37	0,25	-
16.08.2024	0,142	0	2,554	0	0	2,518	0	0	24	0	55	41,6	0,4	0,25	-
17.08.2024	0,155	0	2,726	0	0	2,688	0	0	24	0	55,1	41,3	0,36	0,25	-
18.08.2024	0,159	0	2,661	0	0	2,623	0	0	24	0	55,3	40,8	0,38	0,25	-
19.08.2024	0,116	0	2,562	0	0	2,527	0	0	24	0	54,1	43,2	0,36	0,25	-
20.08.2024	0,173	0	2,984	0	0	2,939	0	0	24	0	56,9	42,9	0,39	0,24	-
Итого:	4,494	0	82,867	0	0	81,696	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,073														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	2111,158	27409,286	0	1,46	26807,17	0	1,447	27752	52
20.08.2024	2115,649	27492,153	0	1,46	26888,864	0	1,447	28496	52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2024 9:34:45