

#145062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (АСЦП)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,131	0	3,194	0	0	3,142	0	0	24	0	59,5	49,6	0,31	0,26	-
22.07.2025	0,152	0	3,802	0	0	3,737	0	0	24	0	61	51,3	0,33	0,26	-
23.07.2025	0,147	0	3,338	0	0	3,283	0	0	24	0	59,8	49,1	0,32	0,26	-
24.07.2025	0,155	0	3,613	0	0	3,552	0	0	24	0	60,4	50	0,32	0,26	-
25.07.2025	0,149	0	3,377	0	0	3,321	0	0	24	0	60	49,3	0,33	0,26	-
26.07.2025	0,156	0	3,506	0	0	3,448	0	0	24	0	60,1	49,3	0,34	0,26	-
27.07.2025	0,15	0	3,393	0	0	3,337	0	0	24	0	59,9	49,2	0,33	0,26	-
28.07.2025	0,163	0	3,674	0	0	3,612	0	0	24	0	60,7	50	0,33	0,26	-
29.07.2025	0,15	0	3,362	0	0	3,306	0	0	24	0	60,2	49,3	0,33	0,26	-
30.07.2025	0,16	0	3,884	0	0	3,818	0	0	24	0	60,7	50,7	0,32	0,26	-
31.07.2025	0,15	0	3,394	0	0	3,338	0	0	24	0	60	49,3	0,33	0,26	-
01.08.2025	0,141	0	3,389	0	0	3,333	0	0	24	0	59,7	49,6	0,33	0,26	-
02.08.2025	0,133	0	3,387	0	0	3,33	0	0	24	0	60,3	50,8	0,33	0,26	-
03.08.2025	0,141	0	3,377	0	0	3,321	0	0	24	0	59,7	49,6	0,33	0,26	-
04.08.2025	0,153	0	3,842	0	0	3,776	0	0	24	0	60,8	51,1	0,32	0,26	-
05.08.2025	0,15	0	3,626	0	0	3,565	0	0	24	0	60,5	50,5	0,33	0,26	-
06.08.2025	0,05	0	2,586	0	0	2,547	0	0	24	0	57,3	52,6	0,32	0,26	-
07.08.2025	0,173	0	3,72	0	0	3,657	0	0	24	0	60,4	49,1	0,33	0,26	-
08.08.2025	0,233	0	4,015	0	0	3,945	0	0	24	0	61,5	47,4	0,32	0,26	-
09.08.2025	0,137	0	3,391	0	0	3,336	0	0	24	0	59,5	49,7	0,32	0,26	-
10.08.2025	0,182	0	6,036	0	0	5,919	0	0	24	0	64,9	57,5	0,32	0,26	-
11.08.2025	0,161	0	5,34	0	0	5,24	0	0	24	0	64	56,7	0,33	0,26	-
12.08.2025	0,16	0	3,561	0	0	3,502	0	0	24	0	60,2	49,2	0,32	0,26	-
13.08.2025	0,148	0	3,574	0	0	3,514	0	0	24	0	60,4	50,3	0,33	0,26	-
14.08.2025	0,15	0	3,391	0	0	3,335	0	0	24	0	59,9	49,2	0,32	0,26	-
15.08.2025	0,127	0	3,106	0	0	3,055	0	0	24	0	59,6	49,7	0,34	0,26	-
16.08.2025	0,149	0	3,28	0	0	3,225	0	0	24	0	60,1	49,1	0,33	0,26	-
17.08.2025	0,155	0	3,566	0	0	3,507	0	0	24	0	59,7	49,2	0,32	0,26	-
18.08.2025	0,148	0	3,547	0	0	3,487	0	0	24	0	60,4	50,2	0,32	0,26	-
19.08.2025	0,167	0	3,686	0	0	3,624	0	0	24	0	60,1	49,1	0,32	0,26	-
20.08.2025	0,162	0	3,542	0	0	3,483	0	0	24	0	60,1	48,9	0,32	0,26	-
Итого:	4,683	0	112,499	0	0	110,595	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,119														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	308,746	4157,411	0	0	4064,099	0	0	4088	24
20.08.2025	313,431	4269,91	0	0	4174,693	0	0	4832	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:10