

#28470#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 07.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АГАТ, ООО
Ольштынская 1, Калининград
2777

Заводской номер счётчика 16035777	Показания прибора, ГДж 07.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1383,73	1382,461	1.269	0.303

Подпись исполнителя



с 26.08.23 оплачено.
7/11



#28469#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 07.09.2023.

Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,072	0	2,789	0	0	2,746	0	0	24	0	57,6	51,3	0,39	0,28
22.08.2023	-	0,115	0	16,175	0	0	16,022	0	0	24	0	44,5	42,8	0,33	0,26
23.08.2023	-	0,062	0	2,634	0	0	2,596	0	0	24	0	55,4	49,8	0,36	0,25
24.08.2023	-	0,05	0	6,256	0	0	6,177	0	0	24	0	52,1	50,2	0,31	0,26
25.08.2023	-	0,087	0	5,045	0	0	4,973	0	0	24	0	55,4	51,2	0,37	0,24
26.08.2023	-	0,056	0	2,658	0	0	2,618	0	0	24	0	56,4	51,3	0,34	0,25
27.08.2023	-	0,074	0	2,759	0	0	2,719	0	0	22	2	56,2	49,7	0,36	0,25
28.08.2023	-	0,06	0	3,143	0	0	3,095	0	0	24	0	57,3	52,7	0,37	0,25
29.08.2023	-	0,091	0	3,086	0	0	3,039	0	0	24	0	57,4	50,2	0,42	0,25
30.08.2023	-	0,069	0	2,853	0	0	2,81	0	0	24	0	57,1	51,3	0,4	0,25
31.08.2023	-	0,088	0	3,619	0	0	3,561	0	0	24	0	59,1	53,2	0,4	0,25
01.09.2023	-	0,077	0	3,295	0	0	3,244	0	0	24	0	57,7	52,1	0,4	0,25
02.09.2023	-	0,077	0	2,814	0	0	2,772	0	0	24	0	57	50,4	0,4	0,25
03.09.2023	-	0,085	0	3,186	0	0	3,137	0	0	24	0	57,4	50,9	0,4	0,25
04.09.2023	-	0,094	0	3,117	0	0	3,07	0	0	24	0	57,4	50,1	0,39	0,25
05.09.2023	-	0,087	0	6,763	0	0	6,637	0	0	24	0	63,9	60,9	0,38	0,25
06.09.2023	-	0,025	0	5,267	0	0	5,16	0	0	24	0	66,7	65,5	0,19	0,13
07.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,1	25	0,09	0
Итого:	-	1,269	0	75,459	0	0	74,376	0	0	430	2	55,21	50,48	0,35	0,23

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 430 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1382,461	19799,18	0	1,14	19365,866	0	1,13	19722	42
07.09.2023	1383,73	19874,639	0	1,14	19440,241	0	1,13	20152	44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения