

#148499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АГАТ, ООО

Ольштынская 1, Калининград

2777

9252

ТВ7 (ASCII)

16035777

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,163	0	3,661	0	0	3,6	0	0	24	0	60,2	49,4	0,31	0,26	-
22.08.2025	0,159	0	3,51	0	0	3,451	0	0	24	0	60,1	49,1	0,31	0,26	-
23.08.2025	0,177	0	3,734	0	0	3,671	0	0	24	0	60,4	48,8	0,32	0,26	-
24.08.2025	0,147	0	3,56	0	0	3,502	0	0	24	0	59,6	49,6	0,3	0,26	-
25.08.2025	0,167	0	3,947	0	0	3,881	0	0	24	0	60,2	49,9	0,3	0,26	-
26.08.2025	0,153	0	3,562	0	0	3,503	0	0	24	0	59,8	49,4	0,3	0,26	-
27.08.2025	0,154	0	3,731	0	0	3,669	0	0	24	0	59,8	49,7	0,3	0,26	-
28.08.2025	0,185	0	9,197	0	0	9,01	0	0	24	0	66,8	61,9	0,3	0,26	-
29.08.2025	0,178	0	23,116	0	0	22,597	0	0	24	0	70,6	68,8	0,3	0,26	-
30.08.2025	0,207	0	17,809	0	0	17,421	0	0	24	0	69,5	66,7	0,31	0,26	-
31.08.2025	0,168	0	24,378	0	0	23,836	0	0	24	0	70,2	68,5	0,32	0,26	-
01.09.2025	0,173	0	23,692	0	0	23,172	0	0	24	0	69,9	68,1	0,3	0,26	-
02.09.2025	0,182	0	20,245	0	0	19,803	0	0	24	0	69,6	67,4	0,3	0,26	-
03.09.2025	0,148	0	32,506	0	0	31,772	0	0	24	0	70,9	69,8	0,31	0,26	-
04.09.2025	0,133	0	35,992	0	0	35,187	0	0	24	0	70,6	69,7	0,31	0,26	-
05.09.2025	0,141	0	29,01	0	0	28,357	0	0	24	0	70,7	69,5	0,31	0,26	-
06.09.2025	0,177	0	24,744	0	0	24,188	0	0	24	0	70,6	68,9	0,31	0,26	-
07.09.2025	0,155	0	33,193	0	0	32,438	0	0	24	0	71,2	70,1	0,31	0,26	-
08.09.2025	0,048	0	51,013	0	0	49,862	0	0	24	0	70,7	70,5	0,3	0,26	-
09.09.2025	0,141	0	31,877	0	0	31,17	0	0	24	0	70,2	69,1	0,3	0,26	-
10.09.2025	0,14	0	27,496	0	0	26,88	0	0	24	0	70,5	69,3	0,31	0,26	-
11.09.2025	0,165	0	28,982	0	0	28,331	0	0	24	0	70,8	69,4	0,3	0,26	-
12.09.2025	0,132	0	32,696	0	0	31,961	0	0	24	0	70,7	69,7	0,31	0,26	-
13.09.2025	0,142	0	31,042	0	0	30,355	0	0	24	0	70,2	69	0,3	0,26	-
14.09.2025	0,139	0	27,167	0	0	26,573	0	0	24	0	69,6	68,4	0,3	0,26	-
15.09.2025	0,158	0	25,271	0	0	24,712	0	0	24	0	70,1	68,6	0,3	0,26	-
16.09.2025	0,164	0	29,582	0	0	28,928	0	0	24	0	70	68,7	0,3	0,26	-
17.09.2025	0,159	0	28,464	0	0	27,836	0	0	24	0	69,9	68,5	0,3	0,26	-
18.09.2025	0,148	0	22,23	0	0	21,741	0	0	24	0	69,8	68,2	0,28	0,25	-
19.09.2025	0,172	0	24,823	0	0	24,274	0	0	24	0	70,1	68,4	0,3	0,26	-
20.09.2025	0,16	0	25,577	0	0	25,009	0	0	24	0	70,2	68,7	0,31	0,26	-
Итого:	4,835	0	685,807	0	0	670,69	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,155														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	313,431	4269,91	0	0	4174,693	0	0	4832	24
20.09.2025	318,264	4955,717	0	0	4845,382	0	0	5576	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 13:35:30