

#4799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель АГАТ, ООО
Адрес потребителя Ольштынская 1, Калининград
Номер абонента 2777
Порядковый номер 9252
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16035777
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2021 | 1,601 | 0 | 20,812 | 0 | 0,02 | 20,432 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 63,1 | 44,5 | 0,36 | 0,26 | - |
| 22.10.2021 | 2,167 | 0,003 | 28,218 | 0 | 0 | 27,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 44,9 | 0,34 | 0,26 | - |
| 23.10.2021 | 2,301 | 0 | 31,809 | 0 | 0 | 31,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 46,1 | 0,34 | 0,26 | - |
| 24.10.2021 | 2,308 | 0 | 29,835 | 0 | 0 | 29,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 45 | 0,34 | 0,26 | - |
| 25.10.2021 | 2,252 | 0 | 29,141 | 0 | 0 | 28,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 44,9 | 0,35 | 0,27 | - |
| 26.10.2021 | 2,289 | 0 | 29,002 | 0 | 0 | 28,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 45,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 27.10.2021 | 2,129 | 0 | 27,314 | 0 | 0 | 26,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 45,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 28.10.2021 | 1,909 | 0 | 22,369 | 0 | 0 | 21,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 43,1 | 0,38 | 0,27 | - |
| 29.10.2021 | 2,035 | 0 | 24,79 | 0 | 0 | 24,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 44,9 | 0,38 | 0,27 | - |
| 30.10.2021 | 2,033 | 0 | 22,101 | 0 | 0 | 21,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 42,3 | 0,38 | 0,27 | - |
| 31.10.2021 | 1,951 | 0 | 22,911 | 0 | 0 | 22,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 43,9 | 0,39 | 0,27 | - |
| 01.11.2021 | 2,078 | 0 | 24,843 | 0 | 0 | 24,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 44,2 | 0,38 | 0,27 | - |
| 02.11.2021 | 2,296 | 0 | 31,588 | 0 | 0 | 30,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 48,3 | 0,37 | 0,27 | - |
| 03.11.2021 | 2,431 | 0 | 29,808 | 0 | 0 | 29,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 46,1 | 0,37 | 0,27 | - |
| 04.11.2021 | 2,548 | 0 | 30,054 | 0 | 0 | 29,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 45 | 0,37 | 0,27 | - |
| 05.11.2021 | 2,527 | 0 | 32,23 | 0 | 0 | 31,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 47 | 0,38 | 0,27 | - |
| 06.11.2021 | 2,455 | 0 | 29,671 | 0 | 0 | 29,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46,1 | 0,38 | 0,27 | - |
| 07.11.2021 | 2,552 | 0 | 34,067 | 0 | 0 | 33,393 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 47,7 | 0,37 | 0,27 | - |
| 08.11.2021 | 2,695 | 0 | 33,644 | 0 | 0 | 32,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,6 | 0,37 | 0,27 | - |
| 09.11.2021 | 3,342 | 0 | 40,633 | 0 | 0 | 39,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 47,6 | 0,35 | 0,27 | - |
| 10.11.2021 | 2,975 | 0 | 47,325 | 0 | 0 | 46,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 46,8 | 0,34 | 0,27 | - |
| 11.11.2021 | 2,868 | 0 | 35,149 | 0 | 0 | 34,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 46,5 | 0,36 | 0,27 | 6 |
| 12.11.2021 | 2,748 | 0 | 31,885 | 0 | 0 | 31,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 45 | 0,36 | 0,27 | - |
| 13.11.2021 | 2,978 | 0 | 36,059 | 0 | 0 | 35,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 47 | 0,35 | 0,27 | - |
| 14.11.2021 | 2,859 | 0 | 34,72 | 0 | 0 | 34,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 46,3 | 0,35 | 0,27 | - |
| 15.11.2021 | 3,046 | 0 | 37,673 | 0 | 0 | 36,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 46,6 | 0,35 | 0,27 | - |
| 16.11.2021 | 2,992 | 0 | 38,796 | 0 | 0 | 38,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 47,1 | 0,35 | 0,27 | - |
| 17.11.2021 | 3,127 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 47,7 | 0,35 | 0,27 | - |
| 18.11.2021 | 3,301 | 0 | 44,641 | 0 | 0 | 43,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 48,8 | 0,35 | 0,27 | - |
| 19.11.2021 | 2,878 | 0 | 35,691 | 0 | 0 | 34,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,4 | 0,36 | 0,27 | 5 |
| 20.11.2021 | 2,951 | 0 | 38,403 | 0 | 0 | 37,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 47,4 | 0,36 | 0,27 | - |
| Итого: | 78,622 | 0 | 997,156 | 0 | 0,02 | 977,712 | 0 | 0,02 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,779 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2021 | 39,947 | 3345,362 | 0 | 0,23 | 3277,817 | 0 | 0,228 | 3702 | 6 |
| 20.11.2021 | 118,567 | 4342,518 | 0 | 0,25 | 4255,529 | 0 | 0,248 | 4446 | 6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 17:13:10