

#116471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.01.2025 | 2,04 | 110,5 | 24 | 0 | 76,6 | 61,2 | - |
| 22.01.2025 | 2,02 | 110,7 | 24 | 0 | 76,8 | 61,4 | - |
| 23.01.2025 | 1,88 | 99,5 | 24 | 0 | 76,5 | 61,5 | - |
| 24.01.2025 | 1,78 | 111,1 | 24 | 0 | 74,1 | 61,1 | - |
| 25.01.2025 | 1,69 | 127,2 | 24 | 0 | 72,4 | 61,6 | - |
| 26.01.2025 | 1,47 | 109,6 | 24 | 0 | 71,8 | 61,5 | - |
| 27.01.2025 | 1,68 | 128,9 | 24 | 0 | 71,8 | 61,6 | - |
| 28.01.2025 | 1,23 | 86,7 | 24 | 0 | 72,2 | 61,4 | - |
| 29.01.2025 | 1,44 | 114,6 | 24 | 0 | 71,5 | 61,7 | - |
| 30.01.2025 | 1,36 | 254,8 | 24 | 0 | 67,9 | 60,8 | - |
| 31.01.2025 | 1,48 | 115,6 | 24 | 0 | 71,5 | 61,2 | - |
| 01.02.2025 | 1,44 | 98,6 | 24 | 0 | 73,1 | 61,3 | - |
| 02.02.2025 | 1,56 | 93,4 | 24 | 0 | 74,9 | 61,7 | - |
| 03.02.2025 | 2,11 | 121 | 24 | 0 | 76 | 61,5 | - |
| 04.02.2025 | 2,04 | 133,5 | 24 | 0 | 74 | 61,4 | - |
| 05.02.2025 | 2,07 | 126,6 | 24 | 0 | 74,4 | 61,3 | - |
| 06.02.2025 | 1,79 | 127,7 | 24 | 0 | 72,3 | 61,1 | - |
| 07.02.2025 | 1,92 | 116,7 | 24 | 0 | 74,9 | 61,1 | - |
| 08.02.2025 | 2,03 | 96,1 | 24 | 0 | 78,8 | 61,4 | - |
| 09.02.2025 | 1,89 | 81,2 | 24 | 0 | 80,2 | 61,1 | - |
| 10.02.2025 | 2,53 | 105,7 | 24 | 128 | 81,8 | 61,1 | - |
| 11.02.2025 | 2,76 | 109,4 | 24 | 0 | 81,8 | 61 | - |
| 12.02.2025 | 2,34 | 92 | 24 | 0 | 81,3 | 60,8 | - |
| 13.02.2025 | 2,64 | 106,5 | 24 | 0 | 80,9 | 61 | - |
| 14.02.2025 | 2,41 | 101,6 | 24 | 0 | 80,2 | 60,6 | - |
| 15.02.2025 | 2,26 | 94,5 | 24 | 0 | 80,2 | 61 | - |
| 16.02.2025 | 2,13 | 86 | 24 | 0 | 80,7 | 61,3 | - |
| 17.02.2025 | 0,87 | 34,8 | 24 | 0 | 53,6 | 42,7 | - |
| 18.02.2025 | 2,41 | 109,2 | 24 | 0 | 79 | 60,9 | - |
| 19.02.2025 | 2,05 | 89,9 | 24 | 0 | 79 | 60,8 | - |
| 20.02.2025 | 2,15 | 85,8 | 24 | 0 | 80,7 | 60,4 | - |
| Итого: | 59,47 | 3379,4 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 51,144 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 20.01.2025 | 5502,33 | 475685,9 | 147199,51 |
| 20.02.2025 | 5561,8 | 479065,3 | 147943,5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.02.2025 9:08:26 |