

# #296685#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 889  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31260  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,93	49,7	24	0	73,2	60,6	-
22.03.2026	1,04	56,2	24	0	73,4	60,9	-
23.03.2026	1,03	56,6	24	0	73,3	60,9	-
24.03.2026	0,9	49,1	24	0	73,5	60,8	-
25.03.2026	0,65	36,3	24	0	73,3	61	-
26.03.2026	1,03	54,1	24	0	73,7	60,6	-
27.03.2026	1	52,6	24	0	73,4	60,3	-
28.03.2026	1,13	59,6	24	0	73,3	60,5	-
29.03.2026	0,78	43,3	24	0	73,1	61	-
30.03.2026	1,07	57,7	24	0	73,3	60,7	-
31.03.2026	1,14	60,7	24	0	73,3	60,4	-
01.04.2026	1,02	54,9	23,99	128	73,4	60,6	-
02.04.2026	0,92	52,4	24	0	72,9	60,6	-
03.04.2026	0,99	52,7	24	0	73,4	60,6	-
04.04.2026	0,98	53,4	24	0	73,1	60,7	-
05.04.2026	0,83	45,9	24	0	73,3	61,2	-
06.04.2026	1,27	67,6	24	0	73,1	60,4	-
07.04.2026	0,71	38,6	24	128	73,4	60,7	-
08.04.2026	1,44	75,6	24	0	73,4	60,3	-
09.04.2026	1,26	64,7	24	0	73,7	60,7	-
10.04.2026	1,01	53,6	24	0	73,4	60,5	-
11.04.2026	1,07	57,6	24	0	73,5	61,1	-
12.04.2026	0,7	40,2	24	128	73,2	61,2	-
13.04.2026	0,87	47,3	24	0	73,6	61	-
14.04.2026	0,92	71	24	0	72,6	60,9	-
15.04.2026	1,2	165	23,9	128	68,6	58,4	-
16.04.2026	0,82	46,1	24	0	73	60,9	-
17.04.2026	0,98	52,1	24	0	73,4	60,5	-
18.04.2026	0,52	30,7	24	0	73,2	61,3	-
19.04.2026	0,75	42,9	24	0	73,2	61,3	-
20.04.2026	0,96	53,6	24	0	73,1	60,8	-
Итого:	29,92	1741,8	743,89	0	0	0	0
Гкал	25,731						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,89

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	5947,65	497592,7	157373,1
20.04.2026	5977,57	499334,5	158116,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:56:56