

#6579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,05	1,4	24	0	58,9	39,1	-
22.04.2023	0,03	1,2	24	0	57,9	39,7	-
23.04.2023	0,02	0,8	24	0	57,2	39,7	-
24.04.2023	0,02	1	24	128	57,9	39,3	-
25.04.2023	0,04	1,1	24	0	57,8	39,5	-
26.04.2023	0,03	1,3	24	0	58,3	38,8	-
27.04.2023	0,05	1,4	24	0	58,6	38,8	-
28.04.2023	0,04	1,4	24	0	58,7	38,8	-
29.04.2023	0,03	1,2	24	0	57,6	39,3	-
30.04.2023	0,02	0,8	24	0	56,3	40,4	-
01.05.2023	0,02	0,6	24	0	56,2	40,4	-
02.05.2023	0,03	1,2	24	0	58,2	39	-
03.05.2023	0,04	1,2	24	0	58,2	39,2	-
04.05.2023	0,04	1,4	24	0	58,9	38,5	-
05.05.2023	0,05	1,4	24	0	59	38,4	-
06.05.2023	0,03	1,2	24	128	57,4	39,3	-
07.05.2023	0,02	1	24	0	57,1	39,8	-
08.05.2023	0,03	1,1	24	0	57,7	39,6	-
09.05.2023	0,02	0,6	24	0	55,5	40,7	-
10.05.2023	0,04	1,3	24	0	58,3	38,9	-
11.05.2023	0,03	1,3	24	0	58,3	39,4	-
12.05.2023	0,05	1,4	24	0	58,8	38,6	-
13.05.2023	0,02	1	24	0	57,3	39,8	-
14.05.2023	0,02	0,6	24	0	55,8	40,2	-
15.05.2023	0,03	1	24	0	58,2	39,1	-
16.05.2023	0,04	1,4	24	0	58,9	39,2	-
17.05.2023	0,03	1,1	24	0	57,9	39,8	-
18.05.2023	0,03	1,1	24	0	58,3	39,1	-
19.05.2023	0,04	1,2	24	0	58,5	39,6	-
20.05.2023	0,02	1	24	0	57,3	40,2	-
Итого:	0,96	33,7	720	0	0	0	0
Гкал	0,826						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	5051,06	448344	132083,67
20.05.2023	5052,02	448377,7	132803,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:17:00