

#6580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,02	0,7	24	0	56	40,6	-
22.05.2023	0,03	1	24	0	57,9	39,7	-
23.05.2023	0,03	1	24	0	58,5	39,5	-
24.05.2023	0,03	1,1	24	0	58,4	39,7	-
25.05.2023	0,04	1,3	24	0	58,8	39,3	-
26.05.2023	0,03	1,2	24	0	58,6	39,5	-
27.05.2023	0,04	1,3	24	0	58,2	39,3	-
28.05.2023	0,01	0,6	24	0	55,8	40,6	-
29.05.2023	0,03	1	24	0	58,2	39,7	-
30.05.2023	0,04	1,2	24	0	58,6	39,6	-
31.05.2023	0,03	1,2	24	0	58,4	39,8	-
01.06.2023	0,02	0,9	24	0	58	40	-
02.06.2023	0,04	1,2	24	0	58,3	39,6	-
03.06.2023	0,02	0,8	24	0	56,6	40,3	-
04.06.2023	0,01	0,6	24	0	56,1	40,4	-
05.06.2023	0,03	1,1	24	0	58,2	39,8	-
06.06.2023	0,03	1	24	0	57,6	40,4	-
07.06.2023	0,03	1,2	24	0	58,6	39,4	-
08.06.2023	0,03	1,1	24	0	58,3	39,7	-
09.06.2023	0,03	1,1	24	0	58,2	39,6	-
10.06.2023	0,03	1	24	0	57,5	40,2	-
11.06.2023	0,01	0,7	24	0	56,2	40,8	-
12.06.2023	0,02	0,8	24	0	56,9	40,3	-
13.06.2023	0,03	1	24	128	58,4	39,8	-
14.06.2023	0,02	0,9	24	128	57,8	40,4	-
15.06.2023	0,03	1,2	24	0	58	40,2	-
16.06.2023	0,03	0,9	24	0	58,1	39,7	-
17.06.2023	0,02	0,8	24	0	56,9	40,3	-
18.06.2023	0,01	0,6	24	0	56	40,9	-
19.06.2023	0,03	1	24	0	57,8	40,1	-
20.06.2023	0,02	0,9	24	0	57,8	40,2	-
Итого:	0,82	30,4	744	0	0	0	0
Гкал	0,705						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	5052,02	448377,7	132803,66
20.06.2023	5052,84	448408,1	133547,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:30:55