

#85684#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Две пятерки ТЦ, ООО
Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
1983

Заводской номер счётчика 31260	Показания прибора, МВт×ч 20.06.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 26.05.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5349,88	5349,23	0.65	0.559

Подпись исполнителя _____



#85683#

Отчёт за период с 26.05.2024 по 20.06.2024.

Номер абонента 1983.
 Порядковый номер 889
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 31260
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
27.05.2024	-	0,01	0,8	11,48	128	63,8	46,7
28.05.2024	-	0,02	1,8	24	0	63,3	49,8
29.05.2024	-	0,02	2,1	24	0	63,4	48,7
30.05.2024	-	0,03	2,5	24	0	63,4	49,8
31.05.2024	-	0,03	2,5	24	0	63,7	49,5
01.06.2024	-	0,02	2,3	24	0	62,8	51,8
02.06.2024	-	0,02	2,6	24	0	63,1	52,6
03.06.2024	-	0,03	3,1	24	0	64,4	51,2
04.06.2024	-	0,03	3,7	24	128	64,5	50,2
05.06.2024	-	0,02	3,4	24	0	64,3	52
06.06.2024	-	0,04	3,2	24	0	64,4	50,4
07.06.2024	-	0,03	3	24	0	64	51
08.06.2024	-	0,02	2,4	24	0	63,2	52,7
09.06.2024	-	0,01	2,7	24	128	63,2	53,7
10.06.2024	-	0,03	2,1	24	0	63,4	51
11.06.2024	-	0,02	2,4	24	0	63,5	51,1
12.06.2024	-	0,03	2,5	24	0	63,3	51,7
13.06.2024	-	0,03	3,1	24	0	64	52,4
14.06.2024	-	0,03	3,3	24	0	64,3	51,5
15.06.2024	-	0,03	2,5	24	0	63,2	52,4
16.06.2024	-	0,02	2,6	24	0	63,1	53,1
17.06.2024	-	0,03	2,7	24	0	63,6	51,7
18.06.2024	-	0,03	3,5	24	0	64,2	52,4
19.06.2024	-	0,03	3,5	24	0	64,3	52,7
20.06.2024	-	0,04	3,8	24	0	64,5	52,2
Итого:	-	0,65	68,1	587,48	-	63,72	51,29

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

587,48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
26.05.2024	5349,23	466182	141477,19
20.06.2024	5349,88	466250,1	142064,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения