

#6572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,03	1,1	24	0	58,5	39,6	-
22.06.2022	0,02	0,9	24	0	58,2	40,1	-
23.06.2022	0	1,6	24	0	45,8	36,2	-
24.06.2022	0,03	0,9	24	0	58,1	39,8	-
25.06.2022	0,01	0,5	24	0	55,9	41,4	-
26.06.2022	0,01	0,6	24	0	55,3	41,4	-
27.06.2022	0,02	0,6	24	0	57	40,6	-
28.06.2022	0,01	0,5	24	0	56,4	41,2	-
29.06.2022	0,01	0,7	24	128	57,2	40,9	-
30.06.2022	0,02	0,8	24	0	57,4	40,4	-
01.07.2022	0,01	0,6	23,99	128	57,4	40,4	-
02.07.2022	0,01	0,6	24	0	56	40,8	-
03.07.2022	0,02	0,6	24	0	56,3	40,7	-
04.07.2022	0,02	0,9	24	0	57,6	40,3	-
05.07.2022	0,02	0,7	24	0	57	40,7	-
06.07.2022	0,01	0,8	24	128	57,4	40,3	-
07.07.2022	0,01	0,6	24	128	57,2	40,7	-
08.07.2022	0,02	0,8	24	0	56,6	40,8	-
09.07.2022	0,01	0,8	24	0	55,7	41	-
10.07.2022	0,01	0,4	24	128	54,6	41,4	-
11.07.2022	0	1,1	24	0	44,9	44,4	-
12.07.2022	0,03	0,9	24	0	56,8	40,6	-
13.07.2022	0,02	1	24	0	57,2	40,6	-
14.07.2022	0,02	1	24	0	56,8	40,7	-
15.07.2022	0,03	1,1	24	128	57	40,4	-
16.07.2022	0,02	0,8	24	0	55,9	41	-
17.07.2022	0,01	0,7	24	0	55,2	41	-
18.07.2022	0,03	1	24	0	56,8	40,7	-
19.07.2022	0,03	1,2	24	0	57,3	40,4	-
20.07.2022	0,02	0,9	24	0	56,7	40,7	-
Итого:	0,51	24,7	719,99	0	0	0	0
Гкал	0,439						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	4746,06	428599,5	124788,05
20.07.2022	4746,57	428624,2	125508,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.07.2022 11:20:57