

#6581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,02	0,8	24	0	57,2	40,6	-
22.06.2023	0,02	0,8	24	0	57,6	40,1	-
23.06.2023	0,03	0,9	24	0	57,9	40,2	-
24.06.2023	0,01	0,8	24	0	56,6	40,8	-
25.06.2023	0,02	0,6	24	0	55,5	41,2	-
26.06.2023	0,01	0,6	24	0	56,9	40,8	-
27.06.2023	0,02	0,7	24	0	57,1	40,6	-
28.06.2023	0,03	1,1	24	0	57,1	40,3	-
29.06.2023	0,02	0,9	24	0	56,3	40,6	-
30.06.2023	0,02	0,8	24	0	57,4	40,6	-
01.07.2023	0,02	0,9	24	0	57,1	39,9	-
02.07.2023	0,01	0,3	24	0	54,6	41,8	-
03.07.2023	0,02	0,9	24	0	57,7	40,2	-
04.07.2023	0,02	0,9	24	0	57,7	40,2	-
05.07.2023	0,02	0,9	24	0	57,8	40,1	-
06.07.2023	0,03	0,9	24	0	57,8	40,2	-
07.07.2023	0,02	0,8	24	0	57,2	40,5	-
08.07.2023	0,02	0,9	24	0	56,9	40,4	-
09.07.2023	0,01	0,5	24	0	55,1	41,4	-
10.07.2023	0,02	0,8	24	128	57,9	40	-
11.07.2023	0,02	0,9	24	0	57,4	40,6	-
12.07.2023	0,02	0,7	24	0	57	40,6	-
13.07.2023	0,01	0,7	24	0	55,8	41	-
14.07.2023	0,03	0,9	24	0	57,5	40,3	-
15.07.2023	0,01	0,5	24	0	56	41	-
16.07.2023	0,01	0,4	24	0	55	41,3	-
17.07.2023	0,01	0,6	24	0	56,9	40,6	-
18.07.2023	0,01	0,6	24	0	57	40,8	-
19.07.2023	0,02	0,6	24	0	57	40,7	-
20.07.2023	0,02	0,8	24	0	57,5	40,3	-
Итого:	0,55	22,5	720	0	0	0	0
Гкал	0,473						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2023	5052,84	448408,1	133547,66
20.07.2023	5053,39	448430,6	134267,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:13:09