

#142218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО
Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
1983
889
SKM-01
31260
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2025	0,02	0,5	24	0	57,1	40,3	-
22.06.2025	0	0,3	24	0	54,9	41,8	-
23.06.2025	0,02	0,8	24	0	57,8	40	-
24.06.2025	0,02	0,6	24	0	57,5	40,4	-
25.06.2025	0,01	0,7	24	0	57,7	40,3	-
26.06.2025	0,02	0,6	24	0	57,4	40,2	-
27.06.2025	0,02	0,8	24	0	58,7	39,4	-
28.06.2025	0,02	0,5	24	0	56,7	40,6	-
29.06.2025	0	0,3	24	0	54,9	41,7	-
30.06.2025	0,02	0,7	24	0	57,7	40,2	-
01.07.2025	0,02	0,6	24	0	57,2	40,5	-
02.07.2025	0	0,4	24	0	56,2	41	-
03.07.2025	0,02	0,6	24	0	57,1	40,5	-
04.07.2025	0,02	0,7	24	0	57,5	40,2	-
05.07.2025	0,01	0,4	24	0	55,8	41	-
06.07.2025	0	0,3	24	0	55	41,2	-
07.07.2025	0,02	0,6	24	0	57	40,6	-
08.07.2025	0,01	0,5	24	0	57	40,9	-
09.07.2025	0,02	0,7	24	0	57,6	40,5	-
10.07.2025	0,01	0,5	24	0	56,9	40,9	-
11.07.2025	0,02	0,7	24	0	57,7	40,1	-
12.07.2025	0,02	0,6	24	128	56,8	40,6	-
13.07.2025	0	0,3	24	0	54,6	41,6	-
14.07.2025	0,01	0,5	24	0	57	41,1	-
15.07.2025	0,01	0,5	24	0	56,9	40,6	-
16.07.2025	0,02	0,5	24	0	57,2	40,7	-
17.07.2025	0,01	0,6	24	0	57,2	40,7	-
18.07.2025	0,02	0,6	24	0	57,1	40,6	-
19.07.2025	0,01	0,6	24	0	56,4	40,8	-
20.07.2025	0,01	0,2	24	0	54,3	41,9	-
Итого:	0,41	16,2	720	0	0	0	0
Гкал	0,353						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2025	5641,6	483941,7	150822,5
20.07.2025	5642,01	483957,9	151542,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 9:09:10