

#6582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,01	0,5	24	0	56,4	40,9	-
22.08.2021	0,01	0,3	24	0	55,3	41,3	-
23.08.2021	0,02	0,8	24	0	58	40	-
24.08.2021	0,02	0,7	24	0	57	40,5	-
25.08.2021	0,01	0,7	24	0	57,4	40,1	-
26.08.2021	0,01	0,6	24	128	56,7	40,9	-
27.08.2021	0,02	0,8	24	0	57,8	39,8	-
28.08.2021	0,02	0,5	24	0	56	41,2	-
29.08.2021	0,01	0,5	24	0	56,4	40,5	-
30.08.2021	0,02	0,8	24	0	57,5	40	-
31.08.2021	0,01	0,6	24	0	57,1	40,4	-
01.09.2021	0,02	0,7	24	0	57,2	40,4	-
02.09.2021	0,02	0,6	24	0	57	40,5	-
03.09.2021	0,02	0,8	24	0	57,6	40	-
04.09.2021	0,01	0,6	24	0	56,5	40,6	-
05.09.2021	0,02	0,8	24	0	56,9	40	-
06.09.2021	0,03	0,8	24	0	56,9	40	-
07.09.2021	0,01	0,6	24	0	56,7	40,7	-
08.09.2021	0,02	0,9	24	0	57,4	39,9	-
09.09.2021	0,02	0,7	24	0	56,9	40,3	-
10.09.2021	0,01	0,8	23,99	128	57,3	40,1	-
11.09.2021	0,01	0,5	24	0	56	41	-
12.09.2021	0,02	0,6	24	0	55,8	40,8	-
13.09.2021	0,02	0,7	24	0	57	40,4	-
14.09.2021	0,01	0,7	24	0	56,7	40,9	-
15.09.2021	0,02	0,8	24	0	57,2	40,4	-
16.09.2021	0,02	0,7	24	0	56,9	40,6	-
17.09.2021	0,03	0,9	24	0	57,5	40	-
18.09.2021	0,01	0,6	24	0	56,5	40,7	-
19.09.2021	0,01	0,4	24	0	55,4	40,8	-
20.09.2021	0,02	0,9	24	0	57,7	39,9	-
Итого:	0,51	20,9	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,439						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2021	4451,97	405988,6	117735,29
20.09.2021	4452,48	406009,5	118479,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:19:06