

#6570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	24	0	26,2	25,6	-
22.08.2022	0	0	24	0	24,4	23,8	-
23.08.2022	0	0	24	0	24,6	23,7	-
24.08.2022	0	0	24	0	25	24	-
25.08.2022	0	0	24	0	25,2	24,3	-
26.08.2022	0	0	24	0	25,4	24,5	-
27.08.2022	0	0	24	0	25,1	24,1	-
28.08.2022	0	0	24	0	25,1	24,2	-
29.08.2022	0	0	24	0	24,4	23,6	-
30.08.2022	0,01	6,7	24	0	55,3	41,1	-
31.08.2022	0,02	0,7	24	0	58,5	40,7	-
01.09.2022	0,01	0,8	23,99	128	57,3	41,3	-
02.09.2022	0	0,7	24	0	36,3	39,4	-
03.09.2022	0,01	0,4	24	0	55,3	42,2	-
04.09.2022	0,02	0,7	24	0	56,6	40,5	-
05.09.2022	0,01	0,6	24	0	56,6	41,3	-
06.09.2022	0,02	0,7	24	0	57	41	-
07.09.2022	0,02	0,8	24	0	57,4	40,5	-
08.09.2022	0,02	0,9	24	0	57,3	40,7	-
09.09.2022	0,02	0,8	24	0	57,1	40,8	-
10.09.2022	0,02	0,7	24	0	56,4	41,1	-
11.09.2022	0,01	0,4	24	0	55,2	41,9	-
12.09.2022	0,02	0,9	24	0	57,6	40,6	-
13.09.2022	0,03	0,9	24	0	57,9	40	-
14.09.2022	0,02	1	24	0	57,3	40,6	-
15.09.2022	0,02	0,8	24	0	57,3	40,7	-
16.09.2022	0,03	1,1	24	0	57,6	40,1	-
17.09.2022	0,02	0,8	24	0	56,3	40,9	-
18.09.2022	0,01	0,5	24	0	55,6	41,5	-
19.09.2022	0,02	0,8	24	0	57,4	40,7	-
20.09.2022	0,03	1	24	0	57,6	40,2	-
Итого:	0,39	22,7	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,335						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2022	4747,07	428646,2	126252,02
20.09.2022	4747,46	428668,9	126996,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2022 15:25:41