

#34670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0	0,4	23,99	128	56,9	41,2	-
22.08.2023	0,01	0,5	24	0	57,4	40,8	-
23.08.2023	0,02	0,7	24	0	57,4	40,8	-
24.08.2023	0,01	0,5	24	0	57,1	41,3	-
25.08.2023	0,01	0,5	24	0	57,3	41,1	-
26.08.2023	0,02	0,5	24	0	56	41,3	-
27.08.2023	0	0,2	24	0	54,9	42	-
28.08.2023	0,02	0,7	24	0	57,6	40,9	-
29.08.2023	0,01	0,7	24	0	57,7	40,7	-
30.08.2023	0,02	0,6	24	0	56,7	41	-
31.08.2023	0,02	0,8	24	0	57,2	40,6	-
01.09.2023	0,01	0,5	24	0	56,9	41	-
02.09.2023	0,01	0,5	24	0	56	41,4	-
03.09.2023	0,01	0,5	24	0	55,4	41,4	-
04.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,1	41	-
05.09.2023	0,02	0,9	24	0	57,5	40,4	-
06.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,2	40,9	-
07.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,6	40,4	-
08.09.2023	0,02	0,7	24	0	57	41	-
09.09.2023	0,01	0,5	24	0	56,1	41,2	-
10.09.2023	0	0,3	24	0	54,6	42	-
11.09.2023	0,02	0,7	24	0	57,2	40,7	-
12.09.2023	0,01	0,6	24	0	56,3	41,3	-
13.09.2023	0,03	0,8	24	0	58	40,3	-
14.09.2023	0,01	0,6	24	128	57,2	40,4	-
15.09.2023	0,02	0,8	24	0	57,5	40,6	-
16.09.2023	0,01	0,5	24	0	56,3	41	-
17.09.2023	0	0,2	24	0	54,5	42,2	-
18.09.2023	0,02	0,8	24	0	57,3	40,6	-
19.09.2023	0,03	0,8	24	0	57,5	40,6	-
20.09.2023	0,01	0,7	24	0	56,8	41	-
Итого:	0,44	18,6	743,99	0	0	0	0
Гкал	0,378						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	5053,64	448457,2	135011,2
20.09.2023	5054,08	448475,8	135755,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 12:56:13