

#148527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)

1983

889

SKM-01

31260

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	24	0	20,6	20,1	-
22.08.2025	0	0	24	0	20,4	19,9	-
23.08.2025	0	0	24	0	19,5	19,1	-
24.08.2025	0	0	24	0	18,7	18,2	-
25.08.2025	0	0	24	0	17,8	17,2	-
26.08.2025	0	0	24	0	18,8	18,4	-
27.08.2025	0,01	8,7	24	0	41,3	33	-
28.08.2025	0,02	0,6	24	0	56,4	41	-
29.08.2025	0,01	0,6	24	0	56,6	41,2	-
30.08.2025	0,01	0,4	24	0	56	41,4	-
31.08.2025	0,01	0,4	24	0	54,6	41,9	-
01.09.2025	0,01	0,5	24	0	56,4	41,4	-
02.09.2025	0,02	0,7	24	0	57,5	40,8	-
03.09.2025	0,01	0,5	24	0	56,7	41,5	-
04.09.2025	0,01	0,5	24	0	57,1	41,2	-
05.09.2025	0,02	0,7	24	0	56,8	41,1	-
06.09.2025	0,01	0,5	24	0	55,4	41,8	-
07.09.2025	0	0,1	24	0	53,7	42,9	-
08.09.2025	0,02	0,7	24	0	56,7	41,1	-
09.09.2025	0,01	0,6	24	0	56,5	41,3	-
10.09.2025	0,02	0,6	24	0	56,6	41,4	-
11.09.2025	0,01	0,6	24	0	56,9	41,5	-
12.09.2025	0,02	0,6	24	0	56,7	41,4	-
13.09.2025	0	0,4	24	0	55,4	41,3	-
14.09.2025	0,01	0,2	24	0	54,6	42	-
15.09.2025	0,01	0,5	24	0	56,4	41,5	-
16.09.2025	0,01	0,4	24	0	56,9	41,3	-
17.09.2025	0,01	0,5	24	0	56,8	41,1	-
18.09.2025	0,02	0,6	24	0	57,5	41,1	-
19.09.2025	0,01	0,6	24	0	57,7	41,1	-
20.09.2025	0,01	0,4	24	128	55,9	41,7	-
Итого:	0,3	20,9	744	0	0	0	0
Гкал	0,258						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2025	5642,26	483973,2	152286,47
20.09.2025	5642,56	483994,1	153030,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 9:19:58