

#6589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (торгово-Выставочный Центр)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 889
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31260
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.11.2022 | 2,52 | 130 | 24 | 0 | 76,2 | 56,6 | - |
| 22.11.2022 | 2,53 | 252,4 | 24 | 0 | 79,3 | 73,6 | - |
| 23.11.2022 | 2,05 | 194,6 | 23,7 | 128 | 80,6 | 74,4 | - |
| 24.11.2022 | 2,45 | 163,9 | 24 | 0 | 81,9 | 73,3 | - |
| 25.11.2022 | 3,08 | 200,4 | 24 | 0 | 81,2 | 72,5 | - |
| 26.11.2022 | 2,61 | 181,7 | 24 | 0 | 80,5 | 72,8 | - |
| 27.11.2022 | 2,01 | 169,8 | 24 | 0 | 77,5 | 71,1 | - |
| 28.11.2022 | 2,55 | 193,4 | 24 | 0 | 76,9 | 69,7 | - |
| 29.11.2022 | 2,22 | 169,2 | 24 | 0 | 77 | 69,3 | - |
| 30.11.2022 | 2,1 | 166,8 | 24 | 0 | 77,2 | 70,1 | - |
| 01.12.2022 | 1,91 | 154,4 | 24 | 0 | 78,4 | 70,9 | - |
| 02.12.2022 | 1,52 | 129,5 | 24 | 0 | 80 | 72,6 | - |
| 03.12.2022 | 2,43 | 164,2 | 24 | 0 | 81,4 | 72,9 | - |
| 04.12.2022 | 2,29 | 167,6 | 24 | 0 | 80,4 | 73,1 | - |
| 05.12.2022 | 2,43 | 177,4 | 24 | 0 | 79 | 71,3 | - |
| 06.12.2022 | 2,4 | 182,4 | 24 | 0 | 78,2 | 70,7 | - |
| 07.12.2022 | 2,48 | 191,3 | 24 | 0 | 77,6 | 70,6 | - |
| 08.12.2022 | 2,48 | 184 | 24 | 0 | 78,6 | 70,7 | - |
| 09.12.2022 | 2,27 | 163,4 | 24 | 0 | 80,7 | 72,6 | - |
| 10.12.2022 | 2,14 | 151,7 | 24 | 0 | 82,8 | 74,6 | - |
| 11.12.2022 | 2,17 | 153,7 | 24 | 0 | 82,7 | 75 | - |
| 12.12.2022 | 2,63 | 180,7 | 23,99 | 128 | 81 | 72,7 | - |
| 13.12.2022 | 2,82 | 189,4 | 24 | 0 | 80,3 | 71,6 | - |
| 14.12.2022 | 3,49 | 206,3 | 24 | 0 | 83,3 | 73,6 | - |
| 15.12.2022 | 3,17 | 175 | 24 | 0 | 87,1 | 76,8 | - |
| 16.12.2022 | 3,17 | 179,9 | 24 | 0 | 86,5 | 76,4 | - |
| 17.12.2022 | 3,54 | 193,7 | 24 | 0 | 86,3 | 75,8 | - |
| 18.12.2022 | 3,95 | 211,6 | 24 | 0 | 85,6 | 74,6 | - |
| 19.12.2022 | 3,98 | 212,8 | 24 | 0 | 84,9 | 74 | - |
| 20.12.2022 | 1,99 | 155,9 | 24 | 0 | 78,8 | 71,6 | - |
| 21.12.2022 | 2,52 | 196,6 | 24 | 0 | 75,1 | 67,4 | - |
| Итого: | 79,9 | 5543,7 | 743,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 68,713 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,69

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 20.11.2022 | 4780,96 | 430191,8 | 128459,98 |
| 21.12.2022 | 4860,86 | 435735,5 | 129203,68 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.12.2022 7:26:12 |