

#116470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2025	1,1	31,91	24	0	77,9	48,2	-
22.01.2025	1,082	31,86	24	0	78,3	49,1	-
23.01.2025	1,087	31,91	24	0	77,8	48,5	-
24.01.2025	1	32,04	24	0	74,6	47,8	-
25.01.2025	0,954	32,23	24	0	72,8	47,4	-
26.01.2025	0,905	32,45	24	0	72,3	48,3	-
27.01.2025	0,943	32,42	24	0	72,2	47,2	-
28.01.2025	0,966	33,07	24	0	72,6	47,5	-
29.01.2025	0,954	32,99	24	0	72	47,1	-
30.01.2025	0,869	31,38	24	0	68,2	44,5	-
31.01.2025	1,146	42,57	24	0	72	48,7	-
01.02.2025	1,314	50,38	24	0	73,8	51,4	-
02.02.2025	1,358	50,47	24	0	75,9	52,7	-
03.02.2025	1,353	44,5	23,73	128	77,2	50,4	-
04.02.2025	1,175	36,23	24	0	74,6	46,7	-
05.02.2025	1,223	38,43	24	0	75	47,6	-
06.02.2025	1,131	35,3	24	0	72,7	45,2	-
07.02.2025	1,204	35,22	24	0	75,7	46,4	-
08.02.2025	1,353	38,09	24	0	81	50,1	-
09.02.2025	1,48	41,43	24	0	82,7	51,8	-
10.02.2025	1,63	44,55	24	0	84,3	52,8	-
11.02.2025	1,612	42,53	24	0	84,6	52	-
12.02.2025	1,586	42,23	24	0	84	51,5	-
13.02.2025	1,482	39,97	24	0	83,2	50,9	-
14.02.2025	1,436	38,15	24	0	82,2	49,7	-
15.02.2025	1,432	38,26	24	0	82,6	50,4	-
16.02.2025	1,441	39,97	24	0	83,3	52,1	-
17.02.2025	0,705	19,5	24	0	53,6	35,7	-
18.02.2025	1,395	37,43	24	0	80,8	48,8	-
19.02.2025	1,37	36,92	24	0	80,8	48,7	-
20.02.2025	1,475	39,91	24	0	83,2	51	-
Итого:	38,161	1154,3	743,73	0	0	0	0
Гкал	32,818						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,73

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2025	3777,879	170528,88	164240,32
20.02.2025	3816,04	171683,18	164984,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 9:12:18