

# #6539#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2022	0,677	20,49	24	0	71,8	43,4	3,3
22.03.2022	0,574	16,92	24	0	71	42,4	4,9
23.03.2022	0,639	18,02	24	0	72,1	41,6	4,2
24.03.2022	0,691	20,51	24	0	72	42,7	3,9
25.03.2022	0,564	15,85	24	0	71,7	41,6	7
26.03.2022	0,619	16,76	24	0	71,8	40,1	6,2
27.03.2022	0,697	20,57	24	0	72,7	41,9	5,2
28.03.2022	0,596	16,06	24	0	71,7	40,9	7
29.03.2022	0,744	20,75	24	0	73,2	42,1	4
30.03.2022	0,987	30,7	24	0	74	47,1	0,2
31.03.2022	1,014	31,01	24	0	75,8	47,9	-
01.04.2022	0,931	27,15	24	0	75,5	45,2	-
02.04.2022	0,912	26,84	24	0	74,3	44,8	-
03.04.2022	0,913	27,84	24	0	73,6	45,5	-
04.04.2022	0,926	27,51	24	0	74,2	44,2	-
05.04.2022	0,887	25,94	24	0	73,2	44,1	-
06.04.2022	0,802	22,86	24	0	73,5	42,2	-
07.04.2022	0,446	11,43	24	0	71,8	38,2	-
08.04.2022	0,643	17,19	24	0	72	40,8	-
09.04.2022	0,694	19,55	24	0	71,3	42	-
10.04.2022	0,68	18,47	24	0	72,2	41,1	-
11.04.2022	0,773	21,83	24	0	72,4	42,7	-
12.04.2022	0,713	21,83	24	0	71	44,6	-
13.04.2022	0,54	15,79	24	0	71	42	-
14.04.2022	0,39	10,12	24	0	70,7	40	-
15.04.2022	0,727	19,44	24	0	73	40,4	-
16.04.2022	0,704	20,3	24	0	71	42,7	-
17.04.2022	0,642	18,6	24	0	70,2	42,6	-
18.04.2022	0,647	18,56	24	0	72,2	42,6	-
19.04.2022	0,532	13,68	24	0	72,6	38,7	-
20.04.2022	0,36	9,44	24	0	69,9	39,8	-
Итого:	21,664	622,01	744	0	0	0	0
Гкал	18,631						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2022	3292,157	155581,33	139693,03
20.04.2022	3313,821	156203,34	140437,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2022 9:51:58