

#126171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Две пятерки ТЦ, ООО

Горького 55, Калининград (Административное здание)

1983

1534

SKM-01

32016

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	0,843	25,45	24	0	72	43,6	5,6
22.03.2025	0,745	23,78	24	0	71,6	44	5,7
23.03.2025	0,701	21,28	24	0	71,4	43,1	6,8
24.03.2025	0,916	27,71	24	0	72,3	43,7	5,5
25.03.2025	0,85	26,95	24	0	72,1	43,5	4,4
26.03.2025	0,902	26,29	24	0	72,1	42,7	6,9
27.03.2025	0,887	26,29	24	0	72,1	43,1	5,7
28.03.2025	0,68	19,19	24	0	71,6	41,2	8,9
29.03.2025	0,562	16,33	24	0	71,2	41,7	9,9
30.03.2025	0,744	21,77	24	0	71,9	42,4	6,8
31.03.2025	0,841	24,99	24	0	72,1	43	5,9
01.04.2025	0,85	25,69	24	0	72,5	43,8	-
02.04.2025	0,706	20,69	24	0	72	42,3	-
03.04.2025	0,592	16,8	24	0	71,8	41,1	-
04.04.2025	0,72	20,92	24	0	72,4	42,4	-
05.04.2025	0,982	30,47	24	0	73,7	45,9	-
06.04.2025	1,006	30,6	24	0	75,9	47,2	-
07.04.2025	0,986	29,35	24	0	74,5	45,4	-
08.04.2025	0,88	27	24	0	73,1	44,5	-
09.04.2025	0,969	29,94	24	0	73,1	44,8	-
10.04.2025	1,045	32,82	24	0	73,5	45,8	-
11.04.2025	0,852	25,51	24	0	72,7	43,4	-
12.04.2025	0,735	22,23	24	0	72,5	43,2	-
13.04.2025	0,456	13,05	24	0	71,5	41,2	-
14.04.2025	0,438	11,88	24	0	71,4	39,8	-
15.04.2025	0,4	11,35	24	0	70,7	40,6	-
16.04.2025	0,216	6,91	24	0	68,6	46,2	-
17.04.2025	0,086	4,31	24	0	66,2	51,3	-
18.04.2025	0,087	4,29	24	0	66,4	51,3	-
19.04.2025	0,043	3,11	24	0	64,9	53,2	-
20.04.2025	0,066	3,88	24	0	65,2	52,2	-
Итого:	20,786	630,83	744	0	0	0	0
Гкал	17,876						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	3844,243	172523,82	165656,06
20.04.2025	3865,029	173154,65	166400,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:56:21