

#296684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,814	25,14	24	0	73,5	45	-
22.03.2026	0,745	22,8	24	0	73,2	44,7	-
23.03.2026	0,671	18,83	24	0	73,4	42,3	-
24.03.2026	0,64	17,29	24	0	73,6	41,5	-
25.03.2026	0,607	15,73	24	0	73,4	40,1	-
26.03.2026	0,867	24,41	24	0	74	43,6	-
27.03.2026	0,915	27,57	24	0	73,8	44,8	-
28.03.2026	0,801	24,42	24	0	73,4	44,9	-
29.03.2026	0,801	23,01	24	0	73,5	43,4	-
30.03.2026	0,763	21,74	24	0	73,2	43,4	-
31.03.2026	0,842	24,69	24	0	73,6	44	-
01.04.2026	0,85	26,15	24	0	73,5	45	-
02.04.2026	0,83	26,41	24	0	73	45,2	-
03.04.2026	0,897	26,47	24	0	73,9	44,6	-
04.04.2026	0,801	23,14	24	0	73,5	43,4	-
05.04.2026	0,667	18,62	24	0	73,5	42,2	-
06.04.2026	0,782	22,03	24	0	73,5	42,9	-
07.04.2026	0,871	25,4	24	0	73,9	44,4	-
08.04.2026	0,971	29,11	24	0	73,9	45	-
09.04.2026	0,98	29,66	24	0	74,3	45,7	-
10.04.2026	0,854	26,03	24	0	73,7	45	-
11.04.2026	0,708	20,79	24	0	73,3	44	-
12.04.2026	0,615	17,99	24	0	72,1	43,7	-
13.04.2026	0,619	17,14	24	0	73,4	42,2	-
14.04.2026	0,561	15,53	24	0	72,6	41,1	-
15.04.2026	0,635	24,3	23,9	128	69,3	41,7	-
16.04.2026	0,762	23,01	24	0	73,1	44,2	-
17.04.2026	0,832	23,89	24	0	73,8	43,6	-
18.04.2026	0,632	17,84	24	0	73	42,5	-
19.04.2026	0,506	13,77	24	0	72,5	41,7	-
20.04.2026	0,685	19,51	24	0	73,2	42,7	-
Итого:	23,524	692,42	743,9	0	0	0	0
Гкал	20,23						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	4073,422	179047,65	174363,54
20.04.2026	4096,946	179740,07	175107,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.04.2026 7:57:29