

#6548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)
Номер абонента 1983
Порядковый номер 1534
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,067	3,29	24	0	63,9	48,7	-
22.04.2023	0,057	2,73	24	0	62,8	46,4	-
23.04.2023	0,071	3,08	24	0	62,7	46,3	-
24.04.2023	0,072	3,56	24	0	63,8	48,5	-
25.04.2023	0,084	3,95	24	0	64,2	48,3	-
26.04.2023	0,09	3,96	24	0	64,5	48	-
27.04.2023	0,085	3,72	24	0	64,2	47,9	-
28.04.2023	0,075	3,47	24	0	64,1	48,3	-
29.04.2023	0,034	2,05	24	0	61,4	47	-
30.04.2023	0,033	1,99	24	0	61,2	47,1	-
01.05.2023	0,041	2,58	24	0	62,9	49,6	-
02.05.2023	0,073	3,58	24	0	64,3	48,6	-
03.05.2023	0,082	3,87	24	0	64,5	48,2	-
04.05.2023	0,117	4,67	24	0	65,3	47,5	-
05.05.2023	0,099	4,17	24	0	64,6	47,7	-
06.05.2023	0,054	2,56	24	0	62,5	46,3	-
07.05.2023	0,052	2,59	24	0	62,3	46,5	-
08.05.2023	0,036	2,37	24	0	62,9	49,7	-
09.05.2023	0,036	2,43	24	0	62,4	49,8	-
10.05.2023	0,043	2,58	24	0	63,4	49,4	-
11.05.2023	0,043	2,65	24	0	63,3	49,6	-
12.05.2023	0,041	2,57	24	0	63,4	49,6	-
13.05.2023	0,029	1,89	24	0	60,9	47,6	-
14.05.2023	0,042	2,21	24	128	61,7	47	-
15.05.2023	0,076	3,58	24	0	64	48,7	-
16.05.2023	0,063	3,21	24	0	64,2	48,9	-
17.05.2023	0,068	3,42	24	0	63,9	48,7	-
18.05.2023	0,072	3,45	24	0	64,4	48,4	-
19.05.2023	0,072	3,51	24	0	64,2	48,5	-
20.05.2023	0,036	2,02	24	0	61,7	47,3	-
Итого:	1,843	91,71	720	0	0	0	0
Гкал	1,585						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	3495,838	162122,82	149197
20.05.2023	3497,681	162214,53	149917

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:17:27