

# #6538#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Две пятерки ТЦ, ООО  
Адрес потребителя Горького 55, Калининград (Административное здание)  
Номер абонента 1983  
Порядковый номер 1534  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32016  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0,054	2,36	24	0	63,4	45,6	-
22.05.2022	0,046	2,21	24	0	62,8	45,8	-
23.05.2022	0,076	3,25	24	0	65,2	47,5	-
24.05.2022	0,076	3,45	24	0	64,8	47,9	-
25.05.2022	0,078	3,72	24	0	64,4	48,1	-
26.05.2022	0,062	3,13	24	0	64,2	48,1	-
27.05.2022	0,082	3,64	24	0	64,9	47,4	-
28.05.2022	0,054	2,57	24	0	62,6	45,7	-
29.05.2022	0,032	1,84	24	0	61,2	46	-
30.05.2022	0,071	3,35	24	0	64,1	47,8	-
31.05.2022	0,073	3,38	24	0	64,3	47,8	-
01.06.2022	0,07	3,49	24	0	64,1	48	-
02.06.2022	0,07	3,39	24	0	64,4	48	-
03.06.2022	0,081	3,69	24	0	65	47,7	-
04.06.2022	0,072	2,98	24	0	63,7	45,3	-
05.06.2022	0,03	1,8	24	0	61	46,3	-
06.06.2022	0,078	3,4	24	0	64,3	47,6	-
07.06.2022	0,084	3,8	24	0	64,6	48	-
08.06.2022	0,077	3,49	24	0	64,5	48	-
09.06.2022	0,08	3,65	24	0	64,3	48,1	-
10.06.2022	0,062	3,17	24	0	64,3	48,5	-
11.06.2022	0,028	1,68	24	0	61,2	46,6	-
12.06.2022	0,028	1,72	24	0	60,8	46,8	-
13.06.2022	0,034	2,08	24	0	62,7	48,8	-
14.06.2022	0,059	2,97	24	0	64	48,2	-
15.06.2022	0,061	3	24	0	64,1	48,2	-
16.06.2022	0,062	2,99	24	0	64,4	48,1	-
17.06.2022	0,067	3,25	24	0	64,8	48,3	-
18.06.2022	0,046	2,19	24	0	62,2	46,2	-
19.06.2022	0,028	1,69	24	0	61	46,6	-
20.06.2022	0,065	3,16	24	0	64,4	48,1	-
Итого:	1,886	90,49	744	0	0	0	0
Гкал	1,622						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2022	3317,279	156324,29	141157,03
20.06.2022	3319,165	156414,78	141901,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:29:01